

Accessibility Check - Hotel Legenstein

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Türen - Eingang

Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Ja
Wenn es eine automatische Tür gibt - öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja
Wenn es ein Glastür ist - öffnet diese automatisch?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja

Eingang

Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

Garderobe

Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet?	Ja
Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85cm bis 105cm?	Nein

Parkplatz

Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)	Ja
Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?	Ja
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Wird nachgeholt	

Beschilderung

--	--

Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?	Ja
Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja

Eingangshalle

Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt - ist diese in einer Höhe 70cm oder mobil einsetzbar?	Ja
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist?	Nein

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...)	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...)	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

Hotelzimmer

Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden?	Nein
Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm?	Ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rechts	

Gibt es ein höhenverstellbares Bett?	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm?	Nein
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden?	Ja
Ist die Tür vom Balkon mindestens 80 cm breit?	Nein
Ist der Balkon völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist das Zimmer frei von Teppichen?	Ja
Ist das Zimmer frei von Vorhängen?	Nein
Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche)	Ja
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung?	Nein
Ist das Bett unterfahrbar?	Nein
Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Links	

Lift

Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar?	Ja
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm?	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 90 cm breit?	Nein
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch?	Ja
Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 110 cm breit?	Ja
Sind die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Nein
<u>Anmerkung:</u> max. 115 cm	
Gibt es eine sichtbare Anzeige im Lift?	Ja
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm?	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 80 cm breit?	Ja

Rampen

--	--

Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 150 x 150 cm? <u>Anmerkung:</u> 130 cm x 130 cm	Nein
Ist die Neigung der Rampe maximal 6%?	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest?	Ja
Gibt es Handläufe auf beiden Seiten?	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 120 x 120 cm?	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit?	Ja

Orientierung

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? <u>Anmerkung:</u> in Planung	Nein
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung?	Ja

Interview mit der verantwortlichen Person

Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Ja

Lokale

Gibt es eigene Nichtraucherbereiche?	Ja
Kann man die Tische verschieben oder ist zwischen den Tischen min. 120 cm Platz?	Ja
Sind die Tische unterfahrbar? (Höhe von ca. 70cm)	Ja
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist?	Ja
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen?	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Personen mit Lebensmittelallergien?	Ja
Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen?	Nein
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult? <u>Anmerkung:</u> Ernährungsberaterin im Betrieb	Ja

Unterkunft

Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern?	Ja
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus?	Ja

<u>Anmerkung:</u> 12 km	
Liegt das Hotel auf mindestens 1500m Meereshöhe?	Nein
Sind Haustiere verboten?	Nein
Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung?	Ja
Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert?	Nein
Sind die MitarbeiterInnen nachweisbar durch ErnährungsberaterInnen geschult?	Ja
Sind die MitarbeiterInnen auf Kreuzallergien geschult?	Ja
Gibt es spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)?	Ja
Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein
Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt?	Ja
Wird die Wäsche mit anitallergenen Waschmitteln gewaschen?	Ja
<u>Anmerkung:</u> nach Bedarf	

Badezimmer

Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80cm?	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Nein
Ist der Spiegel gut benutzbar? (Bis zum Waschbeckenrand; kippbar)	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150cm x 150cm?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Ist das WC 46 bis 48 cm hoch oder gibt es Aufsätze?	Ja
Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche?	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?	Nein
Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	Nein
Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 150cm x 150cm?	Nein
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 110 cm x 110 cm	
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Nein

Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar?	Ja
Ist vor dem WC genügend Platz für Rollstuhlfahrerinnen mit Hilfe? (Bitte Maß angeben?)	Ja
<u>Anmerkung:</u> 110 cm x 110 cm	

Türen - Zimmer

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Nein
<u>Anmerkung:</u> nur davor	
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja