

# Accessibility Check - MuseumsCenter und Kunsthalle Leoben

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Parkplatz	
Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Nein
Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex]	Nein
Wege im Außenbereich	
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Nein
Sind die Wege gut befahrbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	Ja
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No] <u>Anmerkung:</u> Sitzmöglichkeiten mit stabilen Rückenlehnen	Ja

Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 47 cm	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja

## Eingang

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Eingang ist völlig eben	
Wenn es beim Eingang eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2 cm	
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No]	Ja
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Nein
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 91 cm	
Sind die Türansläge max. 3 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2 cm	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja

Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein

### Eingangstür (innen)

Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 82 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 82 cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja

## Orientierung & Information

Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	Nein
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Orientierungsplan	Ja
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Durchgängige Beschilderung	Ja
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No]	Nein
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No] <u>Anmerkung:</u> WC	Ja
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Nein
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein

## Interview mit der verantwortlichen Person

Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP] <u>Anmerkung:</u> Es gibt zahlreiche Workshops für Kinder	Ja
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	Ja

Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	Nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Ja
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Theater, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es für Menschen mit Behinderung oder für die persönliche Assistenz gratis oder ermäßigten Eintritt? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Die persönliche Assistenz erhält gratis Eintritt	
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es ermäßigten Eintritt für Familien mit Kindern? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Familienkarte	

## Empfang/Wartebereich

Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Empfang ist völlig eben erreichbar	
Wenn es zum Empfang/Wartebereich eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2 cm	
Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Werden Drehkreuze vermieden oder können diese umgangen bzw. umfahren werden? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Drehkreuze werden vermieden	
Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85 cm hoch ist? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) oder wird ein Klemmbrett für Ausfülltätigkeiten angeboten? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Schalter ist nicht unterfahrbar, es wird jedoch ein Klemmbrett angeboten	
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No]	Nein
Gibt es beim Empfang eine induktive Höranlage und ist diese gekennzeichnet? [No]	Nein
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Papier und Stift	
Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex]	Ja
Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex]	Ja
Gibt es Sitzmöglichkeiten? [No]	Nein

## Kassabereich

Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Wenn es eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2 cm	
Ist die Kassa/ Rezeption unterfahrbar? (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) [No]	Nein
Gibt es bei der Kassa/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 90 cm hoch ist? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No]	Nein
Gibt es eine induktive Höranlage und ist diese als solche gekennzeichnet? [No]	Nein
Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 100 bis 120cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Die Preise werden mündlich bekannt gegeben	
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 90 cm breit (um die Ecke mind. 120cm)? [No]	Ja
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 80 cm breit? [Ex]	Ja
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Papier und Stift	

## Garderobe

Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
--	----

<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Gibt es beim Zugang zur Garderobe max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Befinden sich Kleiderstangen und Haken auch in einer Höhe von 85 - 120 cm? [No]	Nein
Sind mind. 2% der Garderobenschränke oder Schließfächer, zumindest aber zwei, für RollstuhlfahrerInnen benützbar? [No]	Ja
Sind rollstuhlgerechte Schließfächer und Garderobenschränke mit dem Rollstuhlsymbol gekennzeichnet? [No]	Nein
Wenn es Schließfächer gibt: befindet sich die Schließvorrichtung der barrierefreien Schließfächer in einer Höhe von 85 cm? [No]	Ja

### Barrierefreies WC (Damen)

Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Im Damen-WC	
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies WC ? [No]	Nein
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Nein
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 85 cm	
Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja

Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 100 x 155 cm	
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 50 cm	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 85 cm	
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja



Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> Nicht unterfahrbar	Nein
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Nein
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Nein
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No] <u>Anmerkung:</u> Im Mitarbeiter-WC	Ja

### Barrierefreies WC (Herren)

Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No] <u>Anmerkung:</u> Im Herren-WC	Ja
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies WC ? [No]	Nein
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	Ja
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Nein
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 85 cm	Ja
Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja

Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 98 x 150 cm	
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 50 cm	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Höhe: 66 cm	
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja

Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Nicht unterfahrbar	
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Nein
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Nein
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Nein

## Tür zum WC-Raum

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 81 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

## Treppe in das Untergeschoß

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 16 cm	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Ja
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Nein

## Museum

Können Menschen mit Behinderung an den ganz "normalen" Führungen teilnehmen? (Extra-Angebote sollten vermieden werden) [Ex]	Ja
Können kostenlos Rollstühle ausgeliehen werden? [Ex]	Ja
Gibt es im Ausstellungsbereich Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen? [No]	Ja
Verfügen die Sitzmöglichkeiten über stabile Arm- und Rückenlehnen und ist die Sitzfläche ca. 45 bis 50cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Sitzbänke	Nein

Werden weiche Sitzflächen vermeiden, die ein Aufstehen erschweren? [No]	Ja
Sind die Objekt- bzw. Bildinformationen kontrastreich gestaltet? [No]	Ja
Gibt es Objekt- bzw. Bildinformationen in großer, gut leserlicher Schrift? [No]	Ja
Ist die Objekt- bzw. Bildinformationen gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm) [Ex]	Ja
Können kostenlos Lupen ausgeliehen werden? [BP]	Nein
Gibt es zu wichtigen Ausstellungsstücken Tastmodelle? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Nur bei Großausstellungen	Ja
Befinden sich tastbare Objekte in einer Höhe von ca. 85 bis 120 cm (je nach Bediencharakter)? [No]	Ja
Werden bei Bedarf Führungen angeboten oder kostenlos Audioguides zur Verfügung gestellt? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Führungen; Audioguides (jedoch nicht kostenlos)	Ja
Gibt es hörbare Informationen? [No]	Ja
Werden Inhalte durch Bilder dargestellt? [Ex]	Ja
Sind die Räume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet? [Ex]	Nein
Gibt es im Museumsbereich eine Induktionsanlage oder geschriebene Information? [No] <u>Anmerkung:</u> Geschriebene Informationen	Ja
Gibt es auf Anfrage einen Gebärdensprachdolmetsch? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage	Ja
Ist das Museum frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln und staubanfälligen Ausstellungsobjekten? [Ex]	Ja

## Schaukästen

Ist vor den Schaukästen Platz mit einem Durchmesser von mind. 120cm? [Ex]	Ja
Ist vor den Schaukästen Platz mit einem Durchmesser von mind. 150cm? [No] <u>Anmerkung:</u> Teilweise	Ja
Schaukästen sind in einer gut einsehbaren Höhe von ca. 80 - 120 cm Höhe (ÖNorm B1600: Augenhöhe 100 bis 120 cm) montiert? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Teilweise	Ja
Sind Informationen in Schaukästen groß und gut leserlich gestaltet? [No]	Ja
Sind Informationen in Schaukästen kontrastreich gestaltet? [No]	Ja
Sind Informationen in Schaukästen leicht verständlich formuliert und gestaltet? [Ex]	Ja

## Schilder / Infotafeln speziell

Ist der Text in der Schriftart Arial, Tahoma, Helvetica oder Verdana?	Ja
Gibt es nur 1 Schriftart in höchstens 2 Schriftgrößen?	Ja
Ist die Schriftgröße (Höhe der Großbuchstaben) für Inhaltsinformationen mindestens 8-10% der kürzesten Seitenlänge des Schildes oder der Informationstafel?	Ja
Wird im Text Blockschrift vermieden?	Ja
Werden im Text Abkürzungen oder Initialen vermieden?	Ja
Sind in der Textgestaltung die Textfunktionen ?Blocksatz? oder ?Erzwungener Blocksatz? vermieden?	Ja
Sind Symbole, Grafiken oder Bilder links neben dem Text?	Ja
Wurden für Informationen auf Schildern, Tafeln und ähnlichen Informationsträgern ausschließlich matte und blendfreie Materialien verwendet (Blech, Glas, Lackierungen, usw.)	Ja
Sind Schilder und Infotafeln so angebracht, dass sie auch von Menschen im Rollstuhl oder mit Mobilitätseinschränkungen gelesen werden können?	Ja
Gibt es direkt auf den Schildern und Tafeln eine Braille- Information?	Nein
Gilt für Fluchtwege und Notausgänge: Gibt es zusätzlich zu den Tafeln und Schildern ein Informationssystem für blinde Menschen und eines für gehörlose Menschen (Blinde sehen die Notausgangs-Schilder nicht, Gehörlose hören Brandmelder nicht)?	Ja

### Wege im Innenbereich (Ausstellung im Erdgeschoß)

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Steigung zur Ausstellung: 6 %	
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Sitzmöglichkeiten vorhanden	
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm	

nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Nein
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Sitzbänke	
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja

### Wege im Innenbereich (Museum im 1. und 2. Stock)

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Kurze Steigung im 1. Obergeschoß: 7 %	
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Sitzmöglichkeiten vorhanden	
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Nein
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Sitzbänke	
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja

## Lift

Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Lift ist völlig eben erreichbar	
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Nein
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 110 x 215 cm	
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Ja
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Nein
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Ja
Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	Ja
Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex]	Ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Nein
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Nein
Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex]	Nein
Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex]	Ja
Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex]	Nein
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No]	Ja



## Tür (im 1. Stock vom Lift zur Ausstellung)

Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 96 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Ausnahme: Brandschutztür	

## Treppe in das 1. und 2. Obergeschoß

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 15 cm	
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Ja

Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Ja
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja

### Rampen (zu den Mediatheken)

Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 7 %	
Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 7 %	
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten Fliesen) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teppich	
Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No]	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex]	Ja

Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No]	Ja
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es Radabweiser auf der Rampe? [No]	Nein
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert (ÖNORM B1600: 10 cm) oder ist ein klar erkennbarer Belagwechsel vorhanden? (laut ÖNorm B 1600: farbliche Markierung und taktile Kennzeichnung) [Ex]	Nein
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf ? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No]	Nein
Sind Bewegungsflächen (z.B. am Anfang und am Ende der Rampe) so gestaltet, dass sie nicht zum nachträglichen Verstellen mit Parkflächen oder anderen Hinternissen einladen? [BP]	Ja

### Rampe im Erdgeschoß (zur temporären Ausstellung)

Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No] <u>Anmerkung:</u> 9 %	Ja
Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No] <u>Anmerkung:</u> 9 %	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 146 x 159 cm	Nein
Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten Fliesen) [No]	Ja
Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No]	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex]	Ja
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No]	Ja
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es Radabweiser auf der Rampe? [No]	Ja
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert (ÖNORM B1600: 10 cm) oder ist ein klar erkennbarer Belagwechsel vorhanden? (laut ÖNorm B 1600: farbliche Markierung und taktile Kennzeichnung) [Ex]	Nein
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf ? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No] <u>Anmerkung:</u> Links	Nein

Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Rampe ca. 30 cm weitergeführt? [No]	Nein
Haben die Handläufe einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind diese entlang der ganzen Länge der Rampe angebracht? [No]	Nein
Sind Bewegungsflächen (z.B. am Anfang und am Ende der Rampe) so gestaltet, dass sie nicht zum nachträglichen Verstellen mit Parkflächen oder anderen Hinternissen einladen? [BP]	Ja

### Stufen (bei der temporären Ausstellung)

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 16 cm	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No] <u>Anmerkung:</u> Rechts	Nein
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Nein

Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja