

Accessibility Check - Frauentalerhof

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Beschilderung

Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?	Ja
Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja

Garderobe

Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85cm bis 105cm?	Nein
Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Gibt es bei der Garderobe max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es einen Tisch bei der Garderobe gibt - ist dieser unterfahrbar?	Ja

Eingangshalle

Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	Ja
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt - ist diese in einer Höhe 70cm oder mobil einsetzbar?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein
Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?	Ja

Orientierung

Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung?	Ja
Gibt es Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Information in großer Schrift?	Ja
Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung?	Ja

Lokale

Gibt es eigene Speiseangebote für Personen mit Lebensmittelallergien? <u>Anmerkung:</u> auf Wunsch	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung?	Ja
Gibt es halbe Portionen von den Speisen?	Ja
Bieten Sie Kinderbetreuung an?	Nein
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug)	Ja
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind?	Ja
Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen?	Nein
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult?	Ja
Sind diese Außenanlagen für Kinder mit den notwendigen Vorkehrungen zur Sicherheit der Kinder ausgestattet?(Abschirmung vor Parkplatz und Straßenverkehr, geprüfte Spielgeräte)	Nein
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten? (Grünfläche, Spielplätze)	Nein
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Nein
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist?	Ja
Darf man Partnerhunde mitbringen?	Ja
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen?	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen?	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist?	Ja
Gibt es eine Speisekarte in Braille?	Nein
Gibt es eine Speisekarte in großer, kontrastierender Schrift?	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder?	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote?	Ja
Sind die Tische unterfahrbar? (Höhe von ca. 70cm)	Ja
Kann man die Tische verschieben oder ist zwischen den Tischen min. 120 cm Platz?	Ja
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche?	Ja

Unterkunft

Sind die wesentlichen Informationen für Gäste optisch wahrnehmbar?	Ja
Gibt es ein Schreibtelefon oder alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose? (z. B. gratis Internet...)	Nein
Gibt es im Zimmer einen Blink-und Vibrationswecker?	Nein

Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein
Gibt es spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)?	Ja
Sind die MitarbeiterInnen auf Kreuzallergien geschult?	Nein
Sind die MitarbeiterInnen nachweisbar durch ErnährungsberaterInnen geschult?	Ja
Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert?	Nein
Sind Haustiere verboten?	Ja
Liegt das Hotel auf mindestens 1500m Meereshöhe?	Nein
Gibt es auf Wunsch einen Fläschchenwärmer?	Nein
Gibt es eine Kinderbadewanne?	Ja
Gibt es auf Wunsch ein Babyphon?	Ja
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten?	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? (im Kommentar: Altersbeschränkung, zeitliche Beschränkung, Qualifikation der BetreuerInnen)	Nein
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten und sind diese mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen?	Nein
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Nein
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus?	Ja
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern?	Ja
Sind Partnerhunde erlaubt?	Ja
Gibt es ein Informationssystem zur leichteren Orientierung?	Ja

Badezimmer	
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar? <u>Anmerkung:</u> 1 Stufe	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 cm x 100 cm?	Nein
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 150cm x 150cm?	Nein
Gibt es zum Bad max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift?	Ja
Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	Ja
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75cm bis 90cm?	Ja
Sind die Haltegriffe auf der linken Seite?	Nein

Sind die Haltegriffe auf der rechten Seite?	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?	Ja
Wenn es einen Duschsitz gibt - hat der dieser eine Größe von 45 cm x 45 cm? <u>Anmerkung:25x30cm</u>	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?	Ja
Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche?	Nein
Ist das WC 46 bis 48 cm hoch oder gibt es Aufsätze?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Gibt es eine Dusche?	Ja
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält?	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Nein
Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80cm?	Nein

Hotelzimmer

Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt - ist dieser mit Videotext-Decoder ausgestattet?	Ja
Gibt es ein optisches Alarmsystem, das auch im Bad wahrnehmbar ist?	Nein
Im Zimmer sind Türklopfen, Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar?	Nein
Ist das Bett unterfahrbar?	Nein
Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung?	Nein
Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Hat das Bett eine harte Kante?	Nein
Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche)	Ja
Ist das Zimmer frei von Vorhängen?	Nein
Ist das Zimmer frei von Teppichen?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Nein

Gibt es am Balkon einen Handlauf?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Balkon max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Balkon völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Ist die Tür vom Balkon mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist das Telefon neben dem Bett?	Ja
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden?	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm?	Nein
Gibt es ein höhenverstellbares Bett?	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden?	Nein
Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm?	Ja
Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

Interview mit der verantwortlichen Person

Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Nein
Gibt es eine Kinderbetreuung?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder oder ein Kinderklo?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Ja
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Nein
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Ja
Wieviele Personen, die persönliche Unterstützung benötigen als Gäste/Kunden:	

mehr als 100?	Nein
---------------	------

Parkplatz

Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)	Ja
Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?	Ja
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Gibt es zumindest einen Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Nein

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg gut beleuchtet?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...)	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Nein
Ist der Weg blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...)	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja

Eingang

Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein	

Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

WC

Ist das der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (Bitte Maß angeben)?	Nein
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Nein
Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 42 cm	
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75bis 90cm?	Ja
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Nein
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Ist es ein Behinderten-WC?	Ja

Türen

Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet?	Ja
Wenn es eine automatische Tür gibt - öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert?	Ja

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
ist es eine Schiebetür?	Nein
Ist es eine Drehtür?	Nein

Lift

Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 100 cm breit?	Nein
Ist der Eingang vom Lift mindestens 80 cm breit?	Ja
Sind die Bedienelemente im Lift maximal in einer Höhe von 110 cm?	Nein
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm?	Ja
Wenn im Lift ein Notruf abgesendet wird, ist die Bestätigung des Notrufs dann auch optisch wahrnehmbar?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Gibt es eine sichtbare Anzeige im Lift?	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift?	Nein
Sind die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Nein
Gibt es im Lift tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille?	Nein
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch?	Ja
Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 110 cm breit?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 110x110 cm	
Ist der Eingang vom Lift mindestens 90 cm breit?	Ja
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm?	Ja
Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar?	Ja
Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar?	Ja