

Accessibility Check - Hörfeldmoor Mühlen-Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Orientierung	
Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Ja
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14)	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Nein
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Folder	
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

Interview mit der verantwortlichen Person	
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja

Parkplatz	
Gibt es einen Behindertenparkplatz der mind. 350 cm breit ist? (ÖNorm B 1610: wenn parallel zum Fahrstreifen 350 cm breit, 650 cm lang)	Nein
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Ist der Parkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung markiert?	Nein

Wanderweg nach dem Steg	
Wenn es mehrere Wege gibt: gibt es eine Beschilderung in unterschiedlichen Farben für die verschiedenen Wege?	Nein
Gibt es die Möglichkeit, Rucksack-Träger für Kinder auszuleihen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Nein
Gibt es eine Jausenstation entlang des Weges? (z.B. Gasthaus, Geschäft, etc.)	Ja
Gibt es einen Trinkbrunnen entlang des Weges?	Nein
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt: sind diese kontrastreich gekennzeichnet?	Nein
Gibt es Abfallkübel entlang des Weges?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja

Ist der Weg beleuchtet?	Nein
Ist der Weg mind. 100 cm breit?	Nein
Ist der Weg mind. 120 cm breit?	Nein
Werden Wegebegrenzungen durch Materialwechsel gekennzeichnet (Orientierungshilfe für sehbehinderte Menschen)?	Nein
Gibt es Spielplätze entlang des Weges?	Nein
Wenn es Verweilplätze gibt: gibt es unterfahrbare Tische in einer Höhe von ca. 75 cm?	Nein
Gibt es einen Handlauf entlang des Weges?	Nein
Gibt es ein taktils Leitsystem (z.B. Einkerbungen am Handlauf)?	Nein
Ist der Weg schattig?	Ja
Gibt es Unterstände für schlechtes Wetter?	Nein
Sind Zufahrtsmöglichkeiten gekennzeichnet?	Nein
Gibt es an den Ein-, Ausstiegen und bei den Zufahrtsmöglichkeiten des Wanderweges barrierefreie Parkplätze?	Nein
Gibt es entlang des Weges ein barrierefreies WC? (Wenn ja, bitte Anmerkung wo es sich befindet)	Nein
Ist der Wanderweg ein Reitweg?	Nein
Wird der Wanderweg häufig durch Radfahrer genutzt?	Nein
Wenn es eine Straße oder ein Fahrweg (ohne Bürgersteig) ist: ist der Weg übersichtlich und wenig stark bzw. schnell Kfz-befahren?	Ja
Ist der Weg frei von Spalten parallel zum Wegverlauf mit mehr als 3 cm Länge und mehr als 0,5 cm Breite (z.B. Gitterroste)?	Ja
Ist der Weg frei von Spalten quer zum Wegverlauf mit einer Breite von mehr als 3 cm?	Ja
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt, sind diese max. 3 cm hoch?	Ja
Wenn es eine Steigung von bis zu 8% gibt (mittel): Gibt es alle 50-100 m Verweilplätze?	Nein
Wenn es eine Steigung von bis zu 4% gibt (leicht): Gibt es Verweilplätze?	Ja
Gibt es eine maximale Längsneigung von 10%?	Ja
Gibt es eine maximale Querneigung von 6%?	Ja
Ist der Weg frei von Steinen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm?	Ja
Ist der Weg eben? (nicht in Bezug auf die Steigung sondern die Oberflächenbeschaffenheit)	Ja
Ist der Weg frei von grobem, tiefem Sand oder Kies?	Ja
Ist der Weg frei von starker Durchwurzelung, Steinen, starkem Bewuchs und Felsblöcken?	Ja
Ist der Wanderweg berollbar?	Ja

Gibt es entlang des Weges Informationstafeln mit ertastbaren Darstellungen und /oder Braille-Schrift?	Nein
Ist der Weg gut sichtbar mit Markierungen gekennzeichnet? (kontrastreich und mit Leuchtstreifen versehen)	Ja
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln bzw. Schilder für Kinder?	Nein
Gibt es eine gute Vorabinformation über das Wegenetz, etc.?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Folder	
Gibt es eine Reliefdarstellung vom Wanderweg?	Nein
Gibt es eine digitale Wegbeschreibung?	Nein
Gibt es eine genaue Wegbeschreibung?	Ja
Gibt es eine Beschreibung der Landschaft?	Ja
Gibt es Informationen über den Schwierigkeitsgrad des Wanderweges? (z.B. Steigung, Gefälle etc)	Nein
Gibt es eine Auskunft über die Weglänge (Meter, Kilometer) des Wanderweges?	Ja
<u>Anmerkung:</u> im Folder	

Beschilderung

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Nein
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
<u>Anmerkung:</u> 120-160 cm	
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja

Wege außerhalb (Steg)

Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Nein
<u>Anmerkung:</u> ca. alle 300-400 m	
Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Nein
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	

Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)?	Nein
Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Nein

Zugang vom Parkplatz zum Steg

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein

Wege außerhalb (vom Parkplatz zum Steg)

Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche)	Nein
<u>Anmerkung:</u> ca. 12-13% Gefälle auf ca. 3 m	
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)?	Nein
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm:	Ja

mind. 120 cm breit)	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Nein
Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Nein