

Accessibility Check - Schauspielhaus Graz - Hauptbühne

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Interview mit der verantwortlichen Person	
Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Ja
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	Ja
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Ja
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Theater, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es für Menschen mit Behinderung oder für die persönliche Assistenz gratis oder ermäßigten Eintritt? [Ex]	Ja
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es ermäßigten Eintritt für Familien mit Kindern? [Ex]	Ja
Wege im Außenbereich	
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> völlig eben	Ja
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No] <u>Anmerkung:</u> stufenlos	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Nein
Sind die Wege gut befahrbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.)	

[No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> asphaltiert	
Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	Ja
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja

Parkplatz

Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Ja
Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex]	Ja
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No]	Ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung ausgewiesen? (ÖNormB1610:beides) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bodenmarkierung	
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung ausgewiesen? [No]	Nein
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No]	Ja
Betragen die Maße des (Behinderten-)Parkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Breite: 3,21mLänge 5m	
Wenn zwei Behindertenparkplätze eine gemeinsam genutzte Ausstiegsfläche haben: ist diese mind. 120 cm breit bei einer Gesamtbreite von mind. 580 cm? [No]	Ja
Wenn es einen (Behinderten-)Parkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex]	Nein
Ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule beim (Behinderten-)Parkplatz vorhanden? [BP]	Nein

Haupteingang

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rampe	

Wenn es beim Eingang eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 3cm	Ja
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No]	Ja
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 104cm	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Ja
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	Ja
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	Ja
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	Nein
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktil gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	Nein

Rampe (Haupteingang)

Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No]	Ja
Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No]	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm)	Ja

[Ex]	
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten Fliesen) [No]	Ja
Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 0,4%	
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex]	Ja
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No]	Ja
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf ? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Links	
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 128cm	
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Rampe ca. 30 cm weitergeführt? [No]	Ja
Haben die Handläufe einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es frei auslaufende Enden der Handläufe gibt: werden diese vor dem Unterlaufen gesichert? [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind diese entlang der ganzen Länge der Rampe angebracht? [No]	Nein

Hebebühne (Foyer Haupthaus)

Wenn es sich um eine Hebebühne mit Türe handelt: ist die Türe mind. 90 cm breit? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	
Wenn es sich um eine Hebebühne mit Türe handelt: ist die Türe mind. 80 cm breit (ÖNorm B1600: 90cm)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	
Wenn es sich um eine Hebebühne handelt: sind die Maße der Plattform mind. 80 cm Breite und mind. 110 cm Tiefe (ÖNorm B 1600: 110 x 140cm)? [Ex]	Ja
Wenn es sich um eine Hebebühne handelt: sind die Maße der Plattform mind. 110 cm Breite und mind. 140 cm Tiefe? [No]	Ja
Ist der Treppenlift/die Hebebühne völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja

Ist beim Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von mindestens 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor und nach dem Treppenlift bzw. der Hebebühne (Ein- und Ausstieg) eine Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm vorhanden? [No]	Ja
Sind die Bedienelemente in einer Höhe von 85 bis 120 cm? [Ex] (ÖNorm B 1600: 90 bis 100 cm)	Ja
Sind Radabweiser vorhanden? [No]	Ja
Wird die Mindestnennlast angegeben (ÖNorm B1600: mind. 3 kN=300 kg)? [Ex]	Ja
Wenn es sich um einen Treppenlift handelt: beträgt die Förderhöhe max. ein Geschoß? [No]	Ja
Wenn es sich um einen Treppenlift handelt: sind die Maße der Plattform mind. 80 cm Breite und 100 cm Tiefe? [No]	Ja
Wenn es sich um einen Treppenlift handelt: sind die Maße der Plattform mind. 80 cm Breite und 90 cm Tiefe (ÖNorm B 1600: 80 x 100 cm)? [Ex]	Ja
Wenn es sich um eine Hebebühne handelt: beträgt die max. Förderhöhe 2 m? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 50cm	

WC (Foyer Haupthaus)

Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 103cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 60cm	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja

Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No] <u>Anmerkung:</u> 46cm	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 100cm	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 86cm	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Nein
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 64cm	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	

(ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Kunststoff	
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Ja
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Portier	
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	Ja

Lift (Foyer Haupthaus)

Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Ja
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja
Wenn der Lift versperrt ist: ist er mit dem "Euro Schlüssel" ausgestattet? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> eigener Schlüssel hat nur das Personal	
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 105cm Breit	
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Ja
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Braille	
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Ja
Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	Ja

Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex]	Ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Ja
Wenn im Fahrkorb keine Wendemöglichkeit vorhanden ist: gibt es einen Spiegel an der gegenüber dem Ausstieg liegenden Fahrkorbwand? (ÖNorm B 1600: von 30 cm bis 150 cm über der Fußbodenkante) [Ex]	Ja
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No]	Ja

Cafe

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift	Ja
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No] <u>Anmerkung:</u> verschiebbar	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No] <u>Anmerkung:</u> 70cm	Ja
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere hindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No] <u>Anmerkung:</u> seitlich anfahrbar	Nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]	Nein
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	Ja
Ist das Lokal frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln, Vorhängen? [Ex]	Nein
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No] <u>Anmerkung:</u> Schrift zu klein	Nein
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	Nein

Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	Ja
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	Ja

Garderobe

Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift	Ja
Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet? [Ex]	Ja

Wege im Innenbereich

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift, Treppenlift	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex]	Nein
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja

Kino/ Theater (Hauptbühne)

Ist der Vorführungssaal völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift	Ja
Gibt es eigene Plätze für RollifahrerInnen mit einer Mindestbreite von 100 cm und einer Mindestdtiefe von 120 cm? [No]	Ja
Ist der Blickwinkel von den Rolliplätzen zur Leinwand/Bühne horizontal (mit einer guten Sicht, ohne den Kopf zu verrenken)? [No]	Ja
Gibt es von den Rolliplätzen aus freie Sicht zur Leinwand/Bühne? (aus	

Augenhöhe von 80-180 cm) [No]	Ja
Ist der Vorführungssaal frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex]	Nein
Sind die Plätze neben den Rolliplätzen für Begleitpersonen vorgesehen? [No]	Ja
Gibt es mindestens einen Rolliplatz (Platzanzahl angeben; ÖNorm B 1603: mind. zwei Rolliplätze, pro angefangener 100 Sitzplätze je einen Rolliplatz)? [No]	Ja
Gibt es mind. 3 Plätze für mobilitätsbeeinträchtigte Personen (stabile Armlehnen und Fußfreiheit)? [No]	Ja
Ist für die Erschließung der Rollstuhlplätze an einer Stelle eine Bewegungsfläche mit einem Durchmesser von 150 cm vorgesehen? [No]	Ja
Ist für die Erschließung der Rollstuhlplätze an einer Stelle eine Bewegungsfläche mit einem Durchmesser von 120 cm (ÖNorm B 1603: 150 cm) vorgesehen? [Ex]	Ja

Barrierefreier Seiteneingang

Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 106cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Wenn es eine Türglocke oder Gegensprechanlage gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 110 cm? (ÖNorm B 1600: 85 bis 90 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 117cm	
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Nein
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600:	

in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
---	------

Treppenlift (barrierefreier Seiteneingang)

Ist der Treppenlift/die Hebebühne völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Wenn der Treppenlift bzw. die Hebebühne versperrt ist, ist dieser mit dem europaweit gültigen Schließsystem für Behinderteneinrichtungen (EURO-key) ausgestattet? [No]	Nein
Ist beim Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von mindestens 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor und nach dem Treppenlift bzw. der Hebebühne (Ein- und Ausstieg) eine Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm vorhanden? [No]	Ja
Sind die Bedienelemente in einer Höhe von 85 bis 120 cm? [Ex] (ÖNorm B 1600: 90 bis 100 cm)	Ja
Gibt es beim Treppenlift bzw. der Hebebühne die Möglichkeit Hilfe zu holen? (Glocke) [Ex]	Nein
Sind Radabweiser vorhanden? [No]	Ja
Wird die Mindestnennlast angegeben (ÖNorm B1600: mind. 3 kN=300 kg)? [Ex]	Ja
Wenn es sich um einen Treppenlift handelt: beträgt die Förderhöhe max. ein Geschoß? [No]	Ja
Wenn es sich um einen Treppenlift handelt: sind die Maße der Plattform mind. 80 cm Breite und 100 cm Tiefe? [No]	Ja
Wenn es sich um einen Treppenlift handelt: sind die Maße der Plattform mind. 80 cm Breite und 90 cm Tiefe (ÖNorm B 1600: 80 x 100 cm)? [Ex]	Ja
Wenn es sich um eine Hebebühne handelt: beträgt die max. Förderhöhe 2 m? [No]	Ja
Wenn es sich um eine Hebebühne handelt: sind die Maße der Plattform mind. 110 cm Breite und mind. 140 cm Tiefe? [No]	Nein
Wenn es sich um eine Hebebühne handelt: sind die Maße der Plattform mind. 80 cm Breite und mind. 110 cm Tiefe (ÖNorm B 1600: 110 x 140cm)? [Ex]	Ja

Lift (Haus 2)

Wenn der Lift versperrt ist: ist er mit dem "Euro Schlüssel" ausgestattet? [No]	Nein
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Ja
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Ja
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Braille	
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:50cm</u>	
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:Treppenlift</u>	
Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Nein

WC (3.Stock)

Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies WC ? [No]	Nein
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:Lift</u>	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:90cm</u>	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja
<u>Anmerkung:60cm</u>	
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:104cm</u>	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei	

sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 1x1,50cm	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 100cm	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 1,15m	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 76cm	Nein
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> man muss sich vor beugen	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 84cm	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 1m	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm	

(Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 72cm	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Kunststoff	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> reicht bis zur Waschbeckenkante	Ja
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 106cm	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No] <u>Anmerkung:</u> Portier	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	Ja
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	Nein

Türe (Bühne Haus 2)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 90cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNORM B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm	

hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2cm	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 103cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

Kino/Theater (Haus 2)

Ist der Vorführungssaal völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift	
Gibt es beim Zugang zum Vorführungssaal max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift	
Gibt es eigene Plätze für RollifahrerInnen mit einer Mindestbreite von 100 cm und einer Mindestdiefe von 120 cm? [No]	Ja
Ist der Blickwinkel von den Rolliplätzen zur Leinwand/Bühne horizontal (mit einer guten Sicht, ohne den Kopf zu verrenken)? [No]	Ja
Gibt es von den Rolliplätzen aus freie Sicht zur Leinwand/Bühne? (aus Augenhöhe von 80-180 cm) [No]	Ja
Ist der Vorführungssaal frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex]	Ja
Ist der Gang, der zu den Rolliplätzen führt, mind. 120 cm breit? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 3m	
Ist der Gang, der zu den Rolliplätzen führt, mind. 100 cm breit? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 3m	
Sind die Plätze neben den Rolliplätzen für Begleitpersonen vorgesehen? [No]	Ja
Gibt es mindestens einen Rolliplatz (Platzanzahl angeben; ÖNorm B 1603: mind. zwei Rolliplätze, pro angefangener 100 Sitzplätze je einen Rolliplatz)? [No]	Ja
Gibt es mind. 3 Plätze für mobiltätsbeeinträchtigte Personen (stabile Armlehnen und Fußfreiheit)? [No]	Ja
Ist für die Erschließung der Rollstuhlplätze an einer Stelle eine Bewegungsfläche mit einem Durchmesser von 150 cm vorgesehen? [No]	Ja
Ist für die Erschließung der Rollstuhlplätze an einer Stelle eine Bewegungsfläche mit einem Durchmesser von 120 cm (ÖNorm B 1603: 150 cm) vorgesehen? [Ex]	Ja

Ist für die Erschließung der Rollstuhlplätze an einer Stelle eine Bewegungsfläche mit einem Durchmesser von 120 cm (ÖNorm B 1603: 150 cm) vorgesehen? [Ex]

Ja