

# Accessibility Check - Heiltherme Bad Waltersdorf

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Parkplatz	
Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Ja
Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex]	Ja
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No]	Ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung ausgewiesen? (ÖNormB1610:beides) [Ex]	Ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung ausgewiesen? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Beschilderung	
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 11 %	
Betragen die Maße des (Behinderten-)Parkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No]	Ja
Wenn zwei Behindertenparkplätze eine gemeinsam genutzte Ausstiegsfläche haben: ist diese mind. 120 cm breit bei einer Gesamtbreite von mind. 580 cm? [No]	Ja
Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom (Behinderten-)Parkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP]	Ja
Wenn es einen (Behinderten-)Parkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex]	Nein
Ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule beim (Behinderten-)Parkplatz vorhanden? [BP]	Nein
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? [Ex]	Nein
Weg vom Behindertenparkplatz zum Eingang	
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Steigung vom Behindertenparkplatz zum Eingang: 10 % (Straße)	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	

Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang; Sitzmöglichkeiten vorhanden	
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Nein
Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Asphalt, große Pflastersteine	
Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	Ja
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Sitzbänke	
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Steigung vom Behindertenparkplatz zum Eingang: 10 % Steigung vor dem Eingang: 4 %	
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Steigung vom Behindertenparkplatz zum Eingang: 10 % Steigung vor dem Eingang: 4 %	

## Eingang

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Eingang ist völlig eben	

Wenn es beim Eingang eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 0,5 cm	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No]	Ja
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 160 cm	Ja
Sind die Türansschläge max. 3 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 0,5 cm	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Ja
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	Ja

## Kassabereich

Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	Ja
Wenn es ein Drehkreuz gibt: ist dieses barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No] <u>Anmerkung:</u> Das Drehkreuz ist umfahrbar	Ja
Ist die Kassa/ Rezeption unterfahrbar? (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) [No]	Nein
Gibt es bei der Kassa/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 90 cm hoch ist? [No]	Ja

Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No]	Ja
Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 100 bis 120cm? [No]	Nein
Sind die Preistafeln und Informationen in großer Schrift (mind. 14pt) und kontrastreich gestaltet (keine Rot-Grün Kombinationen)? [No]	Ja
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]  <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 90 cm breit (um die Ecke mind. 120cm)? [No]  <u>Anmerkung:</u> 96 cm	Ja
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 80 cm breit? [Ex]	Ja
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]  <u>Anmerkung:</u> Papier und Stift	Ja

## Orientierung & Information

Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	Ja
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex]  <u>Anmerkung:</u> Übersichtskarten	Ja
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex]  <u>Anmerkung:</u> Durchgängige Beschilderung	Ja
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No]  <u>Anmerkung:</u> Im Lift	Ja
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Parkplatz, WC	
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Nein
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	Ja
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein

### Interview mit der verantwortlichen Person

Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP]	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Ja
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Theater, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es für Menschen mit Behinderung oder für die persönliche Assistenz gratis oder ermäßigten Eintritt? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Menschen mit Behinderung erhalten ermäßigten Eintritt	
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es ermäßigten Eintritt für Familien mit Kindern? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Mit dem Familienpass	

### Zugang zum Badebereich

Ist der gesamte Bade-/ Wellnessbereich völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Steigung vom Kassabereich zur Umkleide: 6 %	
Ist der Bade-/ Wellnessbereich über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Gibt es entlang der Wege zum Bade-/ Wellnessbereich Handläufe oder Haltegriffe? [Ex]	Nein

### Umkleide

Ist der Zugang zu den Umkleideräumen völlig eben oder gibt es einen	
---	--

alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Gibt es beim Zugang zu den Umkleideräumen max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Geht die Umkleidekabine nach außen auf? [No]	Ja
Ist die Umkleide im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Gibt es eine Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von mindestens 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1603: 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 102 x 220 cm	
Gibt es mind. in einer Kabine eine Sitzmöglichkeit mit einer Sitzhöhe zwischen 45 und 50 cm? [No]	Ja
Sind Kleiderhaken in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm angebracht? [No]	Nein
Wenn es Schließfächer gibt: sind die Schlösser in einer Höhe von 85 bis 100 cm? [No]	Ja
Ist die Umkleidekabine hell bzw. gut beleuchtet? [Ex]	Ja
Wenn es in der Umkleide einen Spiegel gibt: ist dieser in einer Höhe von max. 40 cm Unterkante bis mind. 180 cm Oberkante angebracht? [No]	Nein
Gibt es in der barrierefreien Umkleide eine Liege? [No]	Nein

## Tür zur Umkleide

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Innen 102 x 120 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 84 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja

Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

### Barrierefreie Umkleide (im TSM Bereich)

Gibt es in der barrierefreien Umkleide eine Liege? [No]	Ja
Wenn es in der barrierefreien Umkleidekabine eine Liege gibt: ist diese mind. 90 cm breit , 180 cm lang und 46 bis 48 cm hoch? [No]	Ja
Ist die Umkleidekabine hell bzw. gut beleuchtet? [Ex]	Ja
Gibt es mind. in einer Kabine eine Sitzmöglichkeit mit einer Sitzhöhe zwischen 45 und 50 cm? [No]	Ja
Gibt es eine Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von mindestens 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1603: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es eine barrierefreie Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist die Umkleide im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Gibt es beim Zugang zu den Umkleideräumen max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Geht die Umkleidekabine nach außen auf? [No]	Ja
Ist der Zugang zu den Umkleideräumen völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	

### Tür zur barrierefreien Umkleide

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei	Ja

Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

### Barrierefreies WC (im TSM bereich)

Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Unisex	
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies WC ? [No]	Nein
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja

Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 48 cm	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja

Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Nein
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Nur vom WC aus sitzend erreichbar	

### Wege im Innenbereich (Badebereich)

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Kurze Steigung mit 6 % vorhanden	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rampe vorhanden	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Kurze Steigung mit 6 % vorhanden	
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	Ja
Sind Hindernisse am Weg kontrastreich markiert? (10 cm hoch im Bereich von 80 cm bis 100 cm, bei höheren Hindernissen zusätzlich von 150 cm bis 160 cm) [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm	

hoch? [No]	Ja
------------	----

## Rampe im Badebereich

Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No] <u>Anmerkung:</u> 6-8 %	Ja
Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No] <u>Anmerkung:</u> 6- 8 %	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Nein
Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten Fliesen) [No] <u>Anmerkung:</u> Fliesen	Ja
Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No]	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 115 cm	Ja
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No]	Nein
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es Radabweiser auf der Rampe? [No]	Ja
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert (ÖNORM B1600: 10 cm) oder ist ein klar erkennbarer Belagwechsel vorhanden? (laut ÖNorm B 1600: farbliche Markierung und taktile Kennzeichnung) [Ex]	Ja
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No] <u>Anmerkung:</u> Rechts	Nein
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Rampe ca. 30 cm weitergeführt? [No]	Nein
Haben die Handläufe einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind diese entlang der ganzen Länge der Rampe angebracht? [No]	Ja

Sind Bewegungsflächen (z.B. am Anfang und am Ende der Rampe) so gestaltet, dass sie nicht zum nachträglichen Verstellen mit Parkflächen oder anderen Hindernissen einladen? [BP]	Ja
--	----

### Ruheräume und Liegebereich (Badebereich)

Sind die Ruheräume völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe, Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Alle Ruheräume sind völlig eben bzw. über eine Rampe erreichbar	
Gibt es einen Zugang mit max. 2 Stufen oder alternativ einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rampe vorhanden	
Ist zwischen den Liegen oder Ruhebett 120 cm Platz oder sind die Betten entsprechend verschiebbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Liegen sind verschiebbar	
Gibt es im Ruheraum bzw. Liegebereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1600: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es im Ruheraum bzw. Liegebereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Gibt es unterfahrbare Liegen für RollifahrerInnen? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Gibt es Liegen, die mindestens 90 cm breit, 200 cm lang und 45 bis 50 cm hoch sind? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Liegebetten	
Wenn es im Ruhe- und Liegebereich Kleiderhaken gibt: sind diese auch in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm angebracht? [No]	Nein
Wenn es im Ruhebereich Sitzmöglichkeiten gibt: gibt es auch welche mit stabilen Arm- und Rückenlehnen und in einer Höhe von 45 bis 50 cm? [No]	Ja

### Wasserbecken (Badebereich)

Sind die Zugänge zu Schwimmhalle und Schwimmbecken völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rampe vorhanden	
Wenn es zum Schwimmbecken eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2 cm Schwelle zum Thermal Sportbecken im Außenbereich	
Gibt es beim Zugang zur Schwimmhalle bzw. zum Schwimmbecken max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Ausnahmen: Außenbereich: 3 Stufen zum Thermalbecken; Innenbereich: 4 Stufen zum Becken "Lichtquelle" und zum Becken "Sprudelquelle"	
Ist der Weg rund um das Becken mind. 100 cm breit? (Önorm B 1603: mind.120 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg rund um das Becken mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstiegs) eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm (Önorm B 1603: 150 x 150 cm)? [Ex]	Ja
Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstiegs) eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Können RollifahrerInnen direkt über den Beckenrand (45 bis 50 cm Höhe) ins das Becken gelangen oder gibt es mechanische bzw. hydraulische Einstiegshilfen, eine Rampe oder Sitzstufen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Hydraulische Einstiegshilfe im Thermalbecken innen	
Ist das Wasser im Bereich des barrierefreien Einstiegs zwischen 100 und 120 cm tief? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 130 cm	
Wenn es einen erhöhten Beckenrand gibt: ist dieser im Bereich des Einstiegs mind. 40 cm breit? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bei folgenden Becken: Sprudelquelle, Thermalbecken innen Ausnahme: Lichtquelle (31 cm), Thermalbecken außen (35 cm)	
Wenn es einen erhöhten Beckenrand gibt: ist das Wasserniveau auf dem Niveau des Beckenrandes? (ÖNorm B 1603: Wasserspiegel max. 15 cm unter der Oberkante des Beckenrandes) [Ex]	Ja
Ist der Beckenrand mit erhöhtem Farbkontrast gestaltet? [No]	Ja
Wenn es eine Treppe ins Wasser gibt: ist diese mit beidseitigen Handläufen ausgestattet? [No]	Ja
Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: sind diese in einer Höhe von 85 - 105 cm angebracht? (ÖNorm B 1603: 85 - 90cm) [Ex]	Ja
Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: führen diese 30 cm über den An- und Austritt hinaus? (ÖNorm B 1600: 40cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Wenn es Einstiegshilfen gibt: sind diese mobil einsetzbar?	Nein
Wenn es Einstiegshilfen gibt: sind diese für RollifahrerInnen allein zu bedienen? [Ex]	Ja
Kann man einen Wasserrollstuhl ausborgen? [Ex]	Nein
Wenn es beim Einstieg Haken für Handtücher gibt: sind diese auch in einer Höhe von 85 bis 120 cm angebracht? [No]	Nein
Können bei Bedarf Hilfsmittel für NichtschwimmerInnen für wie z.B. Schwimmbretter, Schwimmreifen etc. kostenlos ausgeliehen werden? [BP]	Ja
Gibt es für AllergikerInnen Informationen zu den verwendeten Mitteln zur	

Schwimmbadhygiene? [Ex]	Ja
Gibt es bei den einzelnen Bereichen auch Beschriftungen in Braille? (Beispiel: Temperaturangabe, Verweildauer) [Ex]	Nein

### Zugang zum Saunabereich

Wenn es entlang der Wege Handläufe oder Haltegriffe gibt: befinden sich diese auf einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Gibt es entlang der Wege zum Bade-/ Wellnessbereich Handläufe oder Haltegriffe? [Ex]	Ja
Ist der Bade-/ Wellnessbereich über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der gesamte Bade-/ Wellnessbereich völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Steigung zum Saunabereich: 7-8 %	

### Wege im Innenbereich (Saunabereich)

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Wenn es am Weg eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 3,5 cm Schwelle zur Terrasse	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Zu einzelnen Ruheräumen gibt es Stufen	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja

### Sauna

Ist die Sauna völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe, Treppenlift erreichbar? [No]	
--	--

<u>Anmerkung:</u> Völlig eben erreichbar	Ja
Wenn es zur Sauna eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 3,5 cm Schwelle zu den Saunen im Außenbereich	
Ist die Sauna über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Informiert das Personal Menschen mit Behinderung über die Bedienung der Sauna? (z.B. max. Verweildauer, Temperatur etc.) [Ex]	Ja
Ist der Weg im Saunabereich mind. 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg im Saunabereich mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Gibt es im Saunabereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120cm? (Önorm B 1600: 150 x 150cm) [Ex]	Ja
Gibt es im Saunabereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150cm? [No]	Ja
Ist die Fläche am Boden zwischen Sitzbank und Ofen mindestens 100 cm breit und 130 cm tief? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> In folgenden Saunen: Finnische innen, Biosauna, Steirersauna, Finnische Sauna außen	
Ist die unterste Sitzbank in der Sauna zwischen 45 und 50 cm hoch und mindestens 50 cm tief? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Nur im Soledampfbad	
Sind die Sitzbänke so montiert, dass sie nicht verrutschen können? [No]	Ja
Gibt es in der Sauna einen Alarmknopf? [Ex]	Ja
Wenn es einen Alarmknopf gibt: ist dieser vom Sitzen aus erreichbar? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Nur in der Biosauna und im Kräuterdampfbad	
Sind die Informationen vor der Saunakabine auch in Braille angegeben? [BP]	Nein
Gibt es die Möglichkeit zur Desinfektion von Rollstühlen? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage	

## Saunatüren

Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Nur in der Finnischen Sauna innen und im Soledampfbad	

Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Ausnahmen: Finnische Sauna innen, Biosauna	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> In folgenden Saunen: Finnische Sauna innen, Finnische Sauna außen und Steirersauna	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

### Ruheräume und Liegebereich (im Saunabereich)

Wenn es im Ruhe- und Liegebereich Kleiderhaken gibt: sind diese auch in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm angebracht? [No]	Nein
Gibt es Liegen, die mindestens 90 cm breit, 200 cm lang und 45 bis 50 cm hoch sind? [No]	Nein
Gibt es unterfahrbare Liegen für RollifahrerInnen? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Gibt es im Ruheraum bzw. Liegebereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Gibt es im Ruheraum bzw. Liegebereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1600: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist zwischen den Liegen oder Ruhebettten 120 cm Platz oder sind die Betten entsprechend verschiebbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Liegen sind verschiebbar	

Gibt es einen Zugang mit max. 2 Stufen oder alternativ einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
Sind die Ruheräume völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe, Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Nicht alle Ruheräume sind barrierefrei erreichbar	

### Tür zum Ruheraum (Saunabereich)

Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 98 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 114 x 120 cm	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

### Wasserbecken (Saunabereich)

Gibt es bei den einzelnen Bereichen auch Beschriftungen in Braille? (Beispiel: Temperaturangabe, Verweildauer) [Ex]	Nein
Gibt es für AllergikerInnen Informationen zu den verwendeten Mitteln zur Schwimmbadhygiene? [Ex]	Ja
Können bei Bedarf Hilfsmittel für NichtschwimmerInnen für wie z.B.	

Schwimmbretter, Schwimmreifen etc. kostenlos ausgeliehen werden? [BP]	Ja
Wenn es beim Einstieg Haken für Handtücher gibt: sind diese auch in einer Höhe von 85 bis 120 cm angebracht? [No]	Nein
Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: führen diese 30 cm über den An- und Austritt hinaus? (ÖNorm B 1600: 40cm) [Ex]	Nein
Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: sind diese in einer Höhe von 85 - 105 cm angebracht? (ÖNorm B 1603: 85 - 90cm) [Ex]	Ja
Wenn es eine Treppe ins Wasser gibt: ist diese mit beidseitigen Handläufen ausgestattet? [No]	Ja
Ist der Beckenrand mit erhöhtem Farbkontrast gestaltet? [No]	Ja
Wenn es einen erhöhten Beckenrand gibt: ist dieser im Bereich des Einstiegs mind. 40 cm breit? [No]	Ja
Wenn es einen erhöhten Beckenrand gibt: ist das Wasserniveau auf dem Niveau des Beckenrandes? (ÖNorm B 1603: Wasserspiegel max. 15 cm unter der Oberkante des Beckenrandes) [Ex]	Ja
Ist das Wasser im Bereich des barrierefreien Einstiegs zwischen 100 und 120 cm tief? [No]	Ja
Können RollifahrerInnen direkt über den Beckenrand (45 bis 50 cm Höhe) ins das Becken gelangen oder gibt es mechanische bzw. hydraulische Einstiegshilfen, eine Rampe oder Sitzstufen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Direkt über den Beckenrand (46 cm Höhe)	
Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstieges) eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstiegs) eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm (Önorm B 1603: 150 x 150 cm)? [Ex]	Ja
Ist der Weg rund um das Becken mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Ist der Weg rund um das Becken mind. 100 cm breit? (Önorm B 1603: mind.120 cm) [Ex]	Ja
Gibt es beim Zugang zur Schwimmhalle bzw. zum Schwimmbecken max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 3 Stufen zum Whirlpool	
Sind die Zugänge zu Schwimmhalle und Schwimmbecken völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [No]	Ja
Wenn es zum Schwimmbecken eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 15 cm Schwelle zum Kaltwasserbecken	

### Barrierefreies WC im Saunabereich

Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja

Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 45 cm	
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Sind die Türanschlüge max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Innen 120 x 150 cm	
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	

<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	Ja
Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Unisex	
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Nein
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 86 cm	
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Nein
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja

## Solarium

Ist das Solarium völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Das Solarium ist völlig eben erreichbar	
Ist das Solarium über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe	

oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Informiert das Personal Menschen mit Behinderung über die Bedienung des Solariums? (z.B. max. Verweildauer, Temperatur etc.) [Ex]	Ja
Steht vor der Solariumbank eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm zur Verfügung? (ÖNorm B 1603: 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 112 x 150 cm	
Befindet sich die Solariumbank in einer Höhe von 45 bis 50 cm? [No]	Nein
Befindet sich der Münzautomat in einer Höhe zwischen 85 bis max. 120 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 135 cm	
Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich diese auch in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No]	Nein
Befindet sich das Desinfektionsmittel in einer Bedienhöhe von 85 bis max. 120 cm? [Ex]	Ja
Sind die Informationen zur Bedienung auch in Braille angegeben? [BP]	Nein

## Tür zum Solarium

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Innen: 112 x 120 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja

Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
---	----

## Restaurant/Imbiss

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	Ja
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	Ja
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No] <u>Anmerkung:</u> Tische sind verschiebbar	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Ja
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere hindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No]	Nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]	Ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Nein
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	Ja
Ist das Lokal frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln, Vorhängen? [Ex]	Ja
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex]	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex]	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex]	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	Ja

Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex]	Nein
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Gibt es ein Buffet?	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: beträgt die lichte Breite neben dem Buffet mind. 90 cm (120 cm bei Richtungsänderungen)? [No]	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: gibt es eine Bedienung? [Ex]	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: ist das Speisenangebot auf max. 120 cm präsentiert oder ist es durch Spiegel bzw. Schrägstellung einsehbar gemacht? [No]	Ja
Gibt es eine Tabletrutsche (oder kleine Tablettwägen)? [No]	Nein
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Das gesamte Restaurant ist rauchfrei	

### Tür zum Restaurant/Imbiss

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Nicht zum Restaurant	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja

Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

### Stufen ins Obergeschoss (zum Restaurant)

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Barrierefreien Lift	
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 16 cm	
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Ja
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja

### Lift

Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Lift ist völlig eben erreichbar	

Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 110 x 150 cm	
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Ja
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tastbare Druckknöpfe und Druckknöpfe in Braille	
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Ja
Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	Ja
Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex]	Ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Nein
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Nein
Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex]	Nein
Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex]	Ja
Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex]	Nein
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No]	Ja

## Zugang zum Hotel

Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt

barrierefrei)? [No]	Ja
Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 5 %	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Sitzmöglichkeiten vorhanden	
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja

Lift zum Hotel	
Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Lift ist völlig eben erreichbar	
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Ja
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Ja
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tastbare Druckknöpfe und Druckknöpfe in Braille	
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Ja
Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	Ja
Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex]	Ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Nein
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Nein
Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex]	Nein
Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex]	Ja
Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex]	Nein
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No]	Ja
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No]	Ja