

Accessibility Check - Palais-Hotel Erzherzog Johann

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Interview mit der verantwortlichen Person	
Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Hunde sind im Haus generell erlaubt	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP] <u>Anmerkung:</u> wird bei Bedarf organisiert	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	Nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Ja
Unterkunft	
Wieviele barrierefreie Zimmer (Bettenanzahl) gibt es? (Norm B1600: pro angefangene 50 Betten ein barrierefreies Zimmer) <u>Anmerkung:</u> 2 barrierefreie Zimmer	Ja
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten? [Ex] <u>Anmerkung:</u> bis 5 Gitterbetten	Ja
Gibt es ein Babyphon? [Ex]	Nein
Gibt es eine Kinderbadewanne? [Ex]	Nein
Gibt es einen Fläschchenwärmer? [Ex]	Nein
Liegt das Gebäude auf mindestens 1600 m Meereshöhe? [Ex]	Nein
Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung? (z.B. Internet) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Lan + W-LanInternet-Terminal im 4.Stock	Ja
Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert? [Ex]	Nein
Gibt es AllergikerInnen-Matratzen oder spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)? [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Bei Buchung anzugeben	
Gibt es im AllergikerInnenzimmer auf Anfrage einen Pollenfilter oder Pollenschutzgitter? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Klimaanlage mit Filter - wird regelmäßig gereinigt	
Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt? [Ex]	Nein
Wird die Wäsche mit anitallergenen Waschmitteln gewaschen? [Ex]	Ja
Wenn es einen Pollenfilter gibt: wird dieser regelmäßig ausgetauscht? [BP]	Ja
Gibt es spezielle Bettwäsche (Pölster und Decken) für AllergikerInnen? [Ex]	Ja
Gibt es mind. ein AllergikerInnenzimmer? [Ex]	Ja
Gibt es rauchfreie Zimmer? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> alle Zimmer rauchfrei	
Gibt es ein Hotelset für gehörlose Personen? (Wecker mit Rüttelkissen, für Weckruf bzw. Koppelung mit dem Alarmsystem) [Ex]	Nein
Gibt es einen Blink-und Vibrationswecker? [Ex]	Nein
Gibt es einen Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung? [Ex]	Nein
Gibt es alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose und hörbehinderte Personen? (z. B. gratis Internet, Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung...) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> LAN & W-LAN	
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem in den Zimmern? (bsp. über Gehörlosen-Koffer) [No]	Nein
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern? [BP]	Ja
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15 km) ein Krankenhaus? [Ex]	Ja

Parkplatz

Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Barrierefreie Parkplätze in der Kastner-Parkgarage können genutzt werden, auf Anfrage auch Stellplätze vor dem Haus (nicht barrierefrei)	

Eingang

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> völlig eben	

Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> keine Stufe	
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No]	Ja
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja

Türe (Eingang außen)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Nein
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Wendekreis über 150cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Wendekreis über 150cm	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> insgesamt 200cm, ein Türflügel 100cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> insgesamt 200cm, ein Türflügel 100cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> keine	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100cm	
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja

<u>Anmerkung:</u> 100cm	
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100cm	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Tür max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein

Türe (Eingang innen)

Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Wendekreis über 150cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Wendekreis über 150cm	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 153cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 153cm	
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 0cm	
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	Ja

Empfang/Wartebereich

Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> völlig eben	

Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85 cm hoch ist? [No] <u>Anmerkung:</u> 90cm	Nein
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar? (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) [No]	Nein
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No] <u>Anmerkung:</u> mobil einsetzbar	Ja
Gibt es beim Empfang eine induktive Höranlage und ist diese gekennzeichnet? [No]	Nein
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Papier+Stift	Ja
Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex]	Ja
Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex]	Ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für RollstuhlfahrerInnen vorgesehen bzw. vorhanden? [No]	Ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für einen Kinderwagen vorgesehen bzw. vorhanden? [Ex]	Ja
Gibt es Sitzmöglichkeiten? [No]	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit Rückenlehnen und stabilen Armlehnen versehen? [No]	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind die Sitzflächen zwischen 45 cm bis 50 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 50cm	Ja
Werden weiche Sitzgelegenheiten vermieden, die das Aufstehen erschweren? [Ex]	Ja

Orientierung & Information

Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	Ja
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Zufahrtsplan	Ja
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem, das zu den wichtigen zentralen Punkten (z.B. Info-Schalter, Rezeption, Portier, etc.) führt? [No]	Nein

Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex]	Ja
Wenn es sehr lange bzw. unübersichtliche Wege gibt: werden auch zwischen den Entscheidungspunkten Orientierungshinweise wiederholt? [No]	Ja
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	Ja
Gibt es ein optisches Leitsystem/Farbleitsystem (ÖNORM B 1600: gewählte Farben bleiben innerhalb des Orientierungssystems gleich, Rot-Grün-Kontraste werden vermieden)? [No]	Nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No]	Nein
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No]	Ja
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Nein
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	Ja
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein

Restaurant im Erdgeschoß

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> völlig eben	Ja
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> keine Stufe	Ja
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No] <u>Anmerkung:</u> verschiebbar	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No] <u>Anmerkung:</u> 72cm	Ja
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? [Ex]	Ja

Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]	Ja
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	Ja
Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen? [Ex]	Nein
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex]	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex]	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex]	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex]	Nein
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Gibt es ein Buffet?	Nein
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> alles Nichtraucher außer an der Bar	

Frühstücksbereich im 1.Stock

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift	
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift	
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No]	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> max.65cm	
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? [Ex]	Ja

Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 2 Kinderstühle	Ja
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex] <u>Anmerkung:</u> bei Bedarf im Restaurant	Ja
Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen? [Ex]	Nein
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex] <u>Anmerkung:</u> bei Bedarf - Voranmeldung erbeten	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex]	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex]	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex]	Ja
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Gibt es ein Buffet?	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: beträgt die lichte Breite neben dem Buffet mind. 90 cm (120 cm bei Richtungsänderungen)? [No] <u>Anmerkung:</u> über 120cm	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: gibt es eine Bedienung? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Kellner bedienen bei Bedarf	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: ist das Speisenangebot auf max. 120 cm präsentiert oder ist es durch Spiegel bzw. Schrägstellung einsehbar gemacht? [No] <u>Anmerkung:</u> 82-90cm	Ja
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex] <u>Anmerkung:</u> gesamter Bereich Nichtraucher	Ja

Lift

Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> völlig eben	Ja
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:Keine Stufen</u>	
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:Wendekreis 150cm</u>	
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:Wendekreis 150cm</u>	
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:80cm</u>	
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Nein
<u>Anmerkung:80cm</u>	
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Ja
<u>Anmerkung:140x130cm</u>	
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Ja
<u>Anmerkung:140x130cm</u>	
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:kein Braille</u>	
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:max.120cm</u>	
Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	Ja
Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex]	Ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Nein
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Nein
Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex]	Nein
Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:80cm</u>	
Wenn im Fahrkorb keine Wendemöglichkeit vorhanden ist: gibt es einen Spiegel an der gegenüber dem Ausstieg liegenden Fahrkorbwand? (ÖNorm B 1600: von	Ja

30 cm bis 150 cm über der Fußbodenkante) [Ex]	
Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex]	Nein
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No]	Ja

Stufen	
Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Lift	Ja
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 13cm	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No] <u>Anmerkung:</u> 40cm	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No] <u>Anmerkung:</u> 176cm	Ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No] <u>Anmerkung:</u> treppauf rechts	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No] <u>Anmerkung:</u> treppauf rechts	Nein
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 85cm	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Wenn Treppen über mehr als ein Geschoß gehen: haben diese am Anfang und am Ende der Handläufe taktil erfassbare Informationen zum Stockwerk? (ÖNorm B 1600: an beiden Handläufen, unabhängig von Stockwerkanzahl) [Ex]	Nein

Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Nein
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 2cm vorgesetzt	Ja

Wege im Innenbereich

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift in die Geschoße	Ja
Wenn es am Weg eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 1.Stock: Schwelle 4cm, Ergeschoß, 2.Stock und Keller: keine Schwelle	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Lift	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No] <u>Anmerkung:</u> Galerie: leichtes Quergefälle	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No] <u>Anmerkung:</u> Galerie: leichtes Quergefälle	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Teppichboden	Nein
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 150cm, teilweise mit Einschränkungen	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No] <u>Anmerkung:</u> 150cm	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist	

rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 1.OG: durch Sessel maximale Breite 65cm	
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Schwellen- und Stufenmarkierungen fehlen	
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> teilweise	

Barrierefreies WC im Untergeschoß

Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	Nein
Gibt es im WC eine Notglocke? [No]	Nein
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Papierspender 100cm, Seifenspender 90cm	
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 133cm	
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Kunststoff	
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> über 50cm	
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 100x160cm, Waschbecken im Vorraum Wendekreis 150cm	
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100x160cm, Waschbecken im Vorraum Wendekreis 150cm	
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja

<u>Anmerkung:</u> 80cm	
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 83cm	
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> nur rechts	
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 36cm	
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 47cm	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100cm	
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 45cm, Sitzerrhöhung im Haus	
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 116x150cm	
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC ? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> nur im Kellergeschoß	
Gibt es ein Behinderten-WC, das für Damen und für Herren zugänglich ist (Anmerkung ob integriertes oder eigenständiges)? [No]	Ja
Gibt es mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja

Türe ins barrierefreie WC im Untergeschoß

Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 16cm	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No] <u>Anmerkung:</u> 16cm	Nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 100cm	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> keine	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 90cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 90cm	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 116x150cm	Nein
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 116x150cm	Nein
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja

Türen in die Zimmer und Seminarräume

Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm

hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 0cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Doppelflügeltüre, 65cm ein Flügel, insgesamt 130cm, Betätigung alleine nicht möglich	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Doppelflügeltüre, 65cm ein Flügel, insgesamt 130cm, Betätigung alleine nicht möglich	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Wendekreis 160cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Wendekreis 160cm	
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 110cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Hotelzimmer-Kartenschlitz 120cm	
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

Hotelzimmer (Sacher Masoch 208)

Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen

Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift	
Wenn es eine Schwelle zum Hotelzimmer gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> keine	
Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift	
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 120 cm (Önorm B 1603: 150 cm) oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 170cm rechts	
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 150 cm oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 170cm	
Ist das Zimmer mit mind. 120 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen eingeschränkt nutzbar? [Ex]	Ja
Ist das Zimmer mit mind. 150 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen nutzbar? [No]	Ja
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm (ÖNorm B 1600: 120 cm)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 170cm	
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 170cm	
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm? (ÖNorm B 1600: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Wendekreis 170cm	
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Wendekreis 170cm	
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? [BP]	Nein
Befindet sich mind. ein Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 164cm	
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? [Ex]	Nein
Ist das Bett unterfahrbar? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen,	

Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [Ex]	Nein
Hat das Bett eine Höhe von 45 bis 50 cm oder ist es höhenverstellbar? [No] <u>Anmerkung:</u> 60cm	Nein
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? [No]	Ja
Wenn es ein Telefon gibt: ist das Telefon vom Bett aus bedienbar? [No]	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 140cm	Nein
Gibt es im Zimmer ein optisches Alarmsystem oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	Nein
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt: gibt es Teletext? [Ex]	Ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Nein
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 120cm	Ja
Ist das Zimmer frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Teppichboden	Nein
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]	Ja
Sind im Zimmer Türklopfen bzw. Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	Nein

Hotelzimmer (108)

Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Lift	Ja
Wenn es eine Schwelle zum Hotelzimmer gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 4cm	Ja
Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift	Ja
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 120 cm (Önorm B 1603: 150 cm) oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 150cm links	Ja

Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 150 cm oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 150cm links	
Ist das Zimmer mit mind. 120 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen eingeschränkt nutzbar? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> nur links	
Ist das Zimmer mit mind. 150 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen nutzbar? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> nur links	
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm (ÖNorm B 1600: 120 cm)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> größtenteils 120cm	
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> größtenteils 120cm	
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm? (ÖNorm B 1600: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Wendekreis 120cm bzw. Möbel verschiebbar	
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Wendekreis 120cm bzw. Möbel verschiebbar	
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? [BP]	Nein
Befindet sich mind. ein Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> ca. 164cm	
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? [Ex]	Nein
Ist das Bett unterfahrbar? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [Ex]	Nein
Hat das Bett eine Höhe von 45 bis 50 cm oder ist es höhenverstellbar? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> ca. 60cm	
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Nachtlampe	
Wenn es ein Telefon gibt: ist das Telefon vom Bett aus bedienbar? [No]	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 140cm	
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt: gibt es Teletext? [Ex]	Ja

Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Nein
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 120cm	Nein
Ist das Zimmer frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex]	Nein
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> werden bei Bedarf entfernt	Ja

Badezimmer (im Hotelzimmer Sacher-Masoch 208)

Ist der Raum völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe, Lift oder Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> völlig eben	Ja
Gibt es zum Raum max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> keine Stufen	Ja
Gibt es eine berollbare Dusche oder eine Badewanne mit Hebelift und Haltegriffen? [No] <u>Anmerkung:</u> berollbare Dusche mit Schwelle 7,5cm	Ja
Wenn es eine schwellenlos berollbare Dusche gibt: hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 x 130 cm (Ex: 120 x 120 cm möglich)? [No] <u>Anmerkung:</u> 132x132cm	Ja
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm auf (lt. Norm von zwei Ecken anfahrbar)? [No]	Nein
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm auf? [Ex]	Ja
Wenn es zum Duschbereich eine Schwelle gibt: überschreitet diese eine Höhe von ca. 5 cm nicht und ist somit für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe überwindbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 7,5cm	Nein
Wenn es eine Schwelle in die Dusche gibt: ist diese höchstens 16 cm hoch? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 7,5cm	Ja
Gibt es im Bereich der Dusche Haltegriffe? [No]	Nein
Gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen? [No]	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Schlauchbrause, die auf 85 bis 150 cm flexibel einsetzbar ist? [No]	Nein
Ist der Duschplatz mit einem Seifenhalter ausgestattet? [No]	Nein
Sind die Bedienhöhen von Ausstattungselementen (wie Seifenspender, -halter, usw.) auf einer Höhe von 85 bis 110? [No]	

<u>Anmerkung:</u> Armaturen: 110cm, Fön: 160cm, Lichtschalter: 135cm	Nein
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 85cm	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 78cm	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm; 20 cm können bei Unterfahrbarkeit einberechnet werden) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Wendekreis 130cm	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis 20 cm Tiefe kann einberechnet werden)? [No] <u>Anmerkung:</u> Wendekreis 130cm	Nein
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Nein
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält? [Ex]	Nein
Ist der Spiegel verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante max. 95 cm)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> reicht bis zur Waschbeckenkante	Ja
Gibt es im Raum eine Notglocke? [No]	Nein
Gibt es neben dem akustischen auch ein optisches Alarmsystem? [No]	Nein
Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich mind. 2 im Greifbereich von max. 120 cm Höhe. [No] <u>Anmerkung:</u> 180cm	Nein

WC (im Badezimmer im Hotelzimmer Sacher-Masoch 208)

Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Wendekreis 100cm	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No] <u>Anmerkung:</u> Wendekreis 100cm	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No] <u>Anmerkung:</u> 45cm und Sitzerhöhung im Haus	Ja

Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 100cm	Ja
Ist das WC von links befahrbar? <u>Anmerkung:</u> 60cm	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar? <u>Anmerkung:</u> 30cm	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Nein
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Nein
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex] <u>Anmerkung:</u> siehe Badezimmer	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> über 50cm	Ja
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 120cm	Ja

Badezimmer (im Hotelzimmer 108)

Gibt es neben dem akustischen auch ein optisches Alarmsystem? [No]	Nein
Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich mind. 2 im Greifbereich von max. 120 cm Höhe. [No] <u>Anmerkung:</u> 180cm	Nein
Gibt es im Raum eine Notglocke? [No]	Nein
Ist der Spiegel verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante max. 95 cm)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Spiegel reicht bis zur Waschbeckenkante	Ja
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält? [Ex]	Nein
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis 20 cm Tiefe kann einberechnet werden)? [No] <u>Anmerkung:</u> Wendekreis 130cm	Nein

Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm; 20 cm können bei Unterfahrbarkeit einberechnet werden) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Wendekreis 130cm	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 70cm	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 85cm	Ja
Sind die Bedienhöhen von Ausstattungselementen (wie Seifenspender, -halter, usw.) auf einer Höhe von 85 bis 110? [No] <u>Anmerkung:</u> Armatur 140cm, Brause 150cm, Fön 160cm	Nein
Ist der Duschplatz mit einem Seifenhalter ausgestattet? [No]	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Schlauchbrause, die auf 85 bis 150 cm flexibel einsetzbar ist? [No]	Nein
Gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen? [No] <u>Anmerkung:</u> Duschsitz	Nein
Gibt es im Bereich der Dusche Haltegriffe? [No]	Nein
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm auf? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 135x150cm	Ja
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm auf (lt. Norm von zwei Ecken anfahrbar)? [No] <u>Anmerkung:</u> 135x150cm	Nein
Wenn es eine schwellenlos berollbare Dusche gibt: hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 x 130 cm (Ex: 120 x 120 cm möglich)? [No] <u>Anmerkung:</u> 135x150cm	Ja
Gibt es eine berollbare Dusche oder eine Badewanne mit Hebelift und Haltegriffen? [No]	Nein
Gibt es zum Raum max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Schwelle 3cm	Ja
Ist der Raum völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe, Lift oder Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> völlig eben	Ja
Wenn es zum Raum eine Schwelle gibt: ist diese dann max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

[Ex]	
<u>Anmerkung:</u> Schwelle 3cm	

WC (im Badezimmer im Hotelzimmer 108)

Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 77x120cm	
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 77x120cm	
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 43cm und Sitzerhöhung	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100cm	
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
<u>Anmerkung:</u> kein Zufahren mit dem Rollstuhl möglich	
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
<u>Anmerkung:</u> kein Zufahren mit dem Rollstuhl möglich	
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Nein
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Nein
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Lichtschalter 145cm	
Gibt es im WC eine Notglocke? [No]	Nein

Türe (ins Bad in den Hotelzimmern)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm	

Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Wendekreis 130cm	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Wendekreis 130cm	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 90cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 90cm	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 3cm	Nein
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 95cm	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No] <u>Anmerkung:</u> ins Zimmer 50cm, ins Bad 30cm	Nein
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> ins Zimmer 50cm, ins Bad 30cm	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

Seminarräume (Meran im 3.Stock + Florenz im 4.Stock)

Ist der Zugang zum Raum völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift	Ja
Gibt es beim Zugang zum Raum max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> keine Stufen	Ja

Gibt es mind. einen Seminar-/ Besprechungsraum mit Induktionsanlage? [No]	Nein
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 65cm	
Besteht eine Durchfahrtsbreite von mind. 90 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> verschiebbare Möblierung	
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1603: 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> verschiebbare Möblierung	
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> verschiebbare Möblierung	
Sind die Sessel verschiebbar? [Ex]	Ja
Stehen Sessel mit stabilen Arm- und Rückenlehnen und in einer Höhe von 45 bis 50 cm zur Verfügung? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Höhe 42cm, teilweise Armlehnen	
Ist die Beleuchtung im Raum blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? [No]	Ja
Ist der Raum frei von Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Teppichboden	

Garderobe vor den Seminarräumen

Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift	
Gibt es beim Zugang zur Garderobe max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> keine Stufen	
Befinden sich Kleiderstangen und Haken auch in einer Höhe von 85 - 120 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 140 bis 165cm	
Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet? [Ex]	Nein
Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet? [Ex]	Nein