

Accessibility Check - Pension Tannhof

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Türen zu den Zimmern

Ist die Tür mindestens 80 cm breit?

Ja

Anmerkung:83 cm

Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?

Ja

Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?

Nein

Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?

Ja

Beschilderung

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?

Ja

Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?

Ja

Ist die Beschilderung in großer Schrift?

Ja

Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?

Ja

Gibt es eine tastbare Beschilderung?

Nein

Gibt es eine Beschilderung in Braille?

Nein

Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?

Nein

Stufen

Sind die Stufen farblich hervorgehoben?

Ja

Sind die Stufen maximal 16cm hoch?

Ja

Sind alle Stufen gleich hoch?

Nein

Anmerkung:Erste und letzte Stufe nicht

Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief?

Ja

Sind die erste und die letzte Stufe kontrastreich markiert? (z. B. gelb)

Nein

Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)

Ja

Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)

Nein

Haben die Handläufe ein umgreifbares Profil?

Ja

Gehen die Handläufe 40 cm über die letzte Stufe hinaus?

Nein

Sind die Handläufe in einer Höhe von 85 bis 105 cm?

Ja

Anmerkung:94 cm

Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf?

Ja

Eingangshalle

Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar?	Nein
Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	Ja
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?	Ja

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...)	Ja
Ist der Weg eben?	Nein
Ist der Weg gut beleuchtet?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...)	Ja
Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

Orientierung

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung?	Ja
<u>Anmerkung:</u> http://www.tannhof.com/	
Gibt es Information in großer Schrift?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Folder, Homepage	

Interview mit der verantwortlichen Person

--	--

Wieviele Personen, die persönliche Unterstützung benötigen als Gäste/Kunden: mehr als 100?	Nein
<u>Anmerkung:</u> ca. 10 Personen	
Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Nein
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Ja
<u>Anmerkung:</u> akustischer Feueralarm	
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder oder ein Kinderklo?	Ja
Gibt es eine Kinderbetreuung?	Ja
<u>Anmerkung:</u> in den Sommermonaten	
Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Notausgang	

Lokale	
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche?	Ja
Kann man die Tische verschieben oder ist zwischen den Tischen min. 120 cm Platz?	Ja
Sind die Tische unterfahrbar? (Höhe von ca. 70cm)	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote?	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder?	Ja
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist?	Ja
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen?	Ja
Darf man Partnerhunde mitbringen?	Ja
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten? (Grünfläche, Spielplätze)	Ja
Sind diese Außenanlagen für Kinder mit den notwendigen Vorkehrungen zur Sicherheit der Kinder ausgestattet?(Abschirmung vor Parkplatz und Straßenverkehr, geprüfte Spielgeräte)	Ja
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt?	

(Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug)	Ja
Bieten Sie Kinderbetreuung an?	Ja
<u>Anmerkung:</u> in den Sommermonaten	
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung?	Ja
Gibt es halbe Portionen von den Speisen?	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Personen mit Lebensmittelallergien?	Ja
Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen?	Nein
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult?	Nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind?	Ja

WC

Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 137 cm	
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von 80cm?	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Nein
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja
Ist das der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (Bitte Maß angeben)?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 85 cm x 90 cm	

Unterkunft

Sind Partnerhunde erlaubt?	Ja
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern?	Ja
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten und sind diese mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen?	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? (im Kommentar: Altersbeschränkung, zeitliche Beschränkung, Qualifikation der BetreuerInnen)	Ja
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten?	Ja
Gibt es auf Wunsch ein Babyphon?	Ja
Gibt es eine Kinderbadewanne?	Ja
Gibt es auf Wunsch einen Fläschchenwärmer?	Ja
Liegt das Hotel auf mindestens 1500m Meereshöhe? <u>Anmerkung:</u> 1000 m Seehöhe	Nein
Sind Haustiere verboten?	Nein
Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung?	Ja
Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert?	Nein
Sind die MitarbeiterInnen nachweisbar durch ErnährungsberaterInnen geschult?	Nein
Sind die MitarbeiterInnen auf Kreuzallergien geschult?	Nein
Gibt es spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)?	Nein
Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein
Gibt es im Zimmer einen Blink-und Vibrationswecker?	Nein
Gibt es einen Telefon-Hörverstärker?	Nein
Gibt es ein Schreibtelefon oder alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose? (z. B. gratis Internet...) <u>Anmerkung:</u> Internet	Ja
Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt?	Ja
Wird die Wäsche mit antiallergenen Waschmitteln gewaschen?	Ja
Sind die wesentlichen Informationen für Gäste optisch wahrnehmbar?	Ja

Badezimmer

Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80cm?	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm? <u>Anmerkung:</u> 120 cm x 120 cm	Nein
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält?	Nein

Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150cm x 150cm? <u>Anmerkung:</u> 120 cm x 120 cm	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC? <u>Anmerkung:</u> je nach Zimmer links oder rechts	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC? <u>Anmerkung:</u> je nach Zimmer links oder rechts	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Nein
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Ist das WC 46 bis 48 cm hoch oder gibt es Aufsätze?	Ja
Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche?	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?	Nein
Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	Ja
Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 150cm x 150cm?	Nein
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 cm x 100 cm? <u>Anmerkung:</u> 90 cm x 90 cm	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar?	Nein
Ist vor dem WC genügend Platz für Rollstuhlfahrerinnen mit Hilfe? (Bitte Maß angeben?)	Ja

Parkplatz

Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Nein
Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?	Ja
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)	Ja

Hotelzimmer

Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? <u>Anmerkung:</u> ca. 1,5 cm Schwelle	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden?	Nein
Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? <u>Anmerkung:</u> Balkontüre	Ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja
Gibt es ein höhenverstellbares Bett?	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm?	Ja
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden?	Nein
Ist die Tür vom Balkon mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist der Balkon völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? <u>Anmerkung:</u> 3 cm Kante	Ja
Gibt es beim Zugang zum Balkon max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es am Balkon einen Handlauf? <u>Anmerkung:</u> Geländer	Ja
Ist der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105cm?	Nein
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja
Ist das Zimmer frei von Teppichen?	Ja
Ist das Zimmer frei von Vorhängen?	Nein
Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche)	Ja
Hat das Bett eine harte Kante?	Ja
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung?	Nein
Ist das Bett unterfahrbar?	Nein
Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein

Im Zimmer sind Türklopfen, Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar?	Nein
Gibt es ein optisches Alarmsystem, das auch im Bad wahrnehmbar ist?	Nein
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt - ist dieser mit Videotext-Decoder ausgestattet?	Ja
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja

Eingang - Haupteingang

Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

Eingang zu den Zimmern

Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
<u>Anmerkung:</u> keine Stufe	
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja

Türen Eingangsbereich

Wenn es ein Glastür ist - öffnet diese automatisch?	Nein
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Nein

Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 100 cm	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja
Ist es eine Glastür?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet?	Ja