

# Accessibility Check - Landhaus und Freizeitzentrum Wilhelmer

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

| Parkplatz vor Restaurant   |      |
|--|------|
| Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)   | Nein |
| Ist der Parkplatz überdacht?   | Nein |
| Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?  | Ja   |
| Gibt es zumindest einen Mutter-Kind-Parkplatz?   | Nein |
| Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit? | Nein |

| Wege außerhalb - Zimmerhaus zum Gästezimmer   |      |
|---|------|
| Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?   | Nein |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?   | Nein |
| Ist der Weg mindestens 120cm breit?   | Ja   |
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit?  | Ja   |
| Ist der Weg überdacht?  | Nein |
| Ist der Weg gut beleuchtet?   | Ja   |
| Ist der Weg eben?   | Ja   |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...) | Ja   |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?   | Nein |

| Beschilderung                                      |      |
|--|------|
| Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?          | Nein |
| Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?    | Nein |
| Ist die Beschilderung in großer Schrift?           | Nein |
| Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?     | Nein |
| Gibt es eine tastbare Beschilderung?               | Nein |
| Gibt es eine Beschilderung in Braille?             | Nein |
| Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)? | Nein |

| Türen Zimmerhaus Eingang                                  |    |
|---|----|
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm? | Ja |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?    | Ja |

|   |      |
|---|------|
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm? | Ja   |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit?                       | Ja   |
| Ist es eine Glastür?                                      | Nein |
| Wird die Tür automatisch geöffnet?                        | Nein |
| Ist es eine Schiebetür?                                   | Nein |
| Ist es eine Drehtür?                                      | Nein |
| Ist es eine Schwingtür?                                   | Nein |

### Eingang - Zimmerhaus

|   |      |
|---|------|
| Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?   | Ja   |
| Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?   | Ja   |
| Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?  | Ja   |
| Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?  | Ja   |
| Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Nein |

### Wege außerhalb - Zum Haupteingang

|   |      |
|---|------|
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit?  | Ja   |
| Ist der Weg gut beleuchtet?   | Ja   |
| Ist der Weg überdacht?  | Nein |
| Ist der Weg eben?   | Ja   |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...) | Ja   |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?   | Nein |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?   | Nein |
| Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?   | Nein |
| Ist der Weg mindestens 120cm breit?   | Ja   |

### Orientierung

|   |      |
|---|------|
| Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung?              | Ja   |
| Gibt es Information in großer Schrift?                              | Nein |
| Gibt es Information in Braille?                                     | Nein |
| Gibt es Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? | Nein |
| Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung?                           | Nein |

|   |      |
|---|------|
| Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? | Nein |
|---|------|

## Interview mit der verantwortlichen Person

|   |      |
|---|------|
| Wieviele Personen, die persönliche Unterstützung benötigen als Gäste/Kunden: mehr als 100?    | Nein |
| Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?              | Nein |
| Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?                                      | Nein |
| Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?  | Nein |
| Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?  | Nein |
| Gibt es ein hörbares Alarmsystem?   | Nein |
| Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?   | Nein |
| Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder oder ein Kinderklo?                                 | Nein |
| Gibt es eine Kinderbetreuung?   | Nein |
| Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? | Nein |
| Werden Partnerhunde akzeptiert?   | Nein |
| Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?   | Nein |

## Lokale

|   |      |
|---|------|
| Gibt es eigene Nichtraucherbereiche?  | Ja   |
| Kann man die Tische verschieben oder ist zwischen den Tischen min. 120 cm Platz?                    | Ja   |
| Sind die Tische unterfahrbar? (Höhe von ca. 70cm)   | Ja   |
| Gibt es kalorienarme Angebote?  | Ja   |
| Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder?   | Nein |
| Gibt es eine Speisekarte in großer, kontrastierender Schrift?                                       | Nein |
| Gibt es eine Speisekarte in Braille?  | Nein |
| Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist?   | Ja   |
| Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen?  | Nein |
| Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen?                                    | Ja   |
| Darf man Partnerhunde mitbringen?   | Ja   |
| Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere hindernd ist? | Ja   |
| Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?   | Nein |
| Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten? (Grünfläche, Spielplätze)                              | Nein |
| Sind diese Außenanlagen für Kinder mit den notwendigen Vorkehrungen zur                             |      |

|   |      |
|---|------|
| Sicherheit der Kinder ausgestattet?(Abschirmung vor Parkplatz und Straßenverkehr, geprüfte Spielgeräte)                               | Nein |
| Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) | Ja   |
| Bieten Sie Kinderbetreuung an?  | Nein |
| Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung?  | Ja   |
| Gibt es halbe Portionen von den Speisen?  | Ja   |
| Gibt es eigene Speiseangebote für Personen mit Lebensmittelallergien?   | Nein |
| Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen?  | Nein |
| Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult?   | Nein |
| Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind?         | Ja   |

## Unterkunft

|   |      |
|---|------|
| Gibt es ein Informationssystem zur leichteren Orientierung?   | Ja   |
| Sind Partnerhunde erlaubt?  | Ja   |
| Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern?   | Ja   |
| Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus?  | Ja   |
| Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?   | Nein |
| Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten und sind diese mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen?            | Nein |
| Wird Kinderbetreuung angeboten? (im Kommentar: Altersbeschränkung, zeitliche Beschränkung, Qualifikation der BetreuerInnen) | Nein |
| Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten?   | Ja   |
| Gibt es auf Wunsch ein Babyphon?  | Nein |
| Gibt es eine Kinderbadewanne?   | Nein |
| Gibt es auf Wunsch einen Fläschchenwärmer?  | Nein |
| Liegt das Hotel auf mindestens 1500m Meereshöhe?  | Nein |
| Sind Haustiere verboten?  | Nein |
| Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung?   | Nein |
| Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert?   | Nein |
| Sind die MitarbeiterInnen nachweisbar durch ErnährungsberaterInnen geschult?  | Nein |
| Sind die MitarbeiterInnen auf Kreuzallergien geschult?  | Nein |
| Gibt es spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)?  | Nein |
| Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?   | Nein |
| Gibt es im Zimmer einen Blink-und Vibrationswecker?   | Nein |
| Gibt es einen Telefon-Hörverstärker?  | Nein |

|   |      |
|---|------|
| Gibt es ein Schreibtelefon oder alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose? (z. B. gratis Internet...) | Nein |
| Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt?  | Nein |
| Wird die Wäsche mit antiallergenen Waschmitteln gewaschen?  | Nein |
| Sind die wesentlichen Informationen für Gäste optisch wahrnehmbar?  | Nein |

## Badezimmer

|  |      |
|--|------|
| Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80cm?   | Nein |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?   | Nein |
| Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält?  | Nein |
| Ist der Spiegel gut benutzbar? (Bis zum Waschbeckenrand; kippbar)  | Ja   |
| Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150cm x 150cm?   | Nein |
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?   | Nein |
| Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?  | Nein |
| Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?   | Nein |
| Ist das WC 46 bis 48 cm hoch oder gibt es Aufsätze?<br><u>Anmerkung:</u> 42,5 cm                               | Nein |
| Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche?   | Nein |
| Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?                   | Nein |
| Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?   | Nein |
| Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?  | Nein |
| Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?                                   | Nein |
| Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift? | Ja   |
| Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 150cm x 150cm?                             | Nein |
| Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?                              | Ja   |
| Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?   | Nein |
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?  | Nein |
| Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 cm x 100 cm?                            | Nein |
| Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar?  | Nein |
| Ist vor dem WC genügend Platz für Rollstuhlfahrerinnen mit Hilfe? (Bitte Maß angeben?)                         | Nein |

## Hotelzimmer

|  |      |
|--|------|
| Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja   |
| Kann das Fenster automatisch geöffnet werden?  | Nein |
| Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm?<br><u>Anmerkung:</u> 155 cm   | Nein |
| Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?  | Ja   |
| Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)                      | Ja   |
| Gibt es ein höhenverstellbares Bett?   | Nein |
| Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?   | Ja   |
| Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm?  | Nein |
| Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden?  | Ja   |
| Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?  | Nein |
| Ist das Zimmer frei von Teppichen?   | Nein |
| Ist das Zimmer frei von Vorhängen?   | Nein |
| Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche)  | Ja   |
| Hat das Bett eine harte Kante?   | Ja   |
| Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung?  | Nein |
| Ist das Bett unterfahrbar?   | Nein |
| Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?  | Nein |
| Im Zimmer sind Türklopfen, Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar?  | Nein |
| Gibt es ein optisches Alarmsystem, das auch im Bad wahrnehmbar ist?  | Nein |
| Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt - ist dieser mit Videotext-Decoder ausgestattet?  | Ja   |
| Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm?   | Ja   |
| Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)                      | Ja   |

## Parkplatz vor Zimmerhaus

|  |      |
|--|------|
| Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)   | Nein |
| Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?  | Ja   |
| Ist der Parkplatz überdacht?   | Ja   |
| Wenn es eine Tiefgarage gibt - öffnet sich das Tor automatisch?(Im Kommentar Möglichkeiten der Einfahrt vermerken. Z. B.: Karte, Euroschlüssel...) | Nein |

|  |      |
|--|------|
| Gibt es zumindest einen Mutter-Kind-Parkplatz?   | Nein |
| Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit? | Nein |

### Stufen Eingang

|  |      |
|--|------|
| Sind die Handläufe in einer Höhe von 85 bis 105 cm?                      | Ja   |
| Gehen die Handläufe 40 cm über die letzte Stufe hinaus?                  | Ja   |
| Haben die Handläufe ein umgreifbares Profil?                             | Ja   |
| Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)                 | Ja   |
| Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)                  | Ja   |
| Sind die erste und die letzte Stufe kontrastreich markiert? (z. B. gelb) | Nein |
| Sind alle Stufen gleich hoch?  | Ja   |
| Sind die Trittplächen der Stufen mindestens 31 cm tief?                  | Ja   |
| Sind die Stufen maximal 16cm hoch?                                       | Ja   |
| Sind die Stufen farblich hervorgehoben?                                  | Nein |

### Eingang - Haupteingang

|   |    |
|---|----|
| Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?  | Ja |
| Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?   | Ja |
| Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?   | Ja |

### Türen Vorraum

|   |      |
|---|------|
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm? | Ja   |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?    | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Senkrechtstange                         |      |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm? | Ja   |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit?                       | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> 100 cm                                  |      |
| Ist es eine Glastür?                                      | Nein |
| Wird die Tür automatisch geöffnet?                        | Nein |
| ist es eine Schiebetür?                                   | Nein |
| Ist es eine Drehtür?                                      | Ja   |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Ist es eine Schwingtür? | Nein |
|-------------------------|------|

### Wege innerhalb zum Gastraum

|   |      |
|---|------|
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit?  | Ja   |
| Sind die Wege frei von Teppichen?   | Ja   |
| Ist der Weg eben?   | Nein |
| Ist der Weg blendfrei beleuchtet?   | Ja   |
| Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?              | Ja   |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...) | Ja   |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?                                       | Nein |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?                     | Nein |
| Ist der Weg mindestens 120cm breit?   | Ja   |
| Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?   | Nein |

### Wege innerhalb - Zimmerhaus

|   |      |
|---|------|
| Sind die Wege frei von Teppichen?   | Nein |
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit?  | Nein |
| Ist der Weg eben?   | Ja   |
| Ist der Weg blendfrei beleuchtet?   | Ja   |
| Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?              | Ja   |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...) | Ja   |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?                     | Nein |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?                                       | Nein |
| Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?   | Ja   |
| Ist der Weg mindestens 120cm breit?   | Ja   |

### Wege innerhalb - Rezeption

|   |      |
|---|------|
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit?  | Ja   |
| Ist der Weg blendfrei beleuchtet?   | Nein |
| Sind die Wege frei von Teppichen?   | Ja   |
| Ist der Weg eben?   | Ja   |
| Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?              | Ja   |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...) | Ja   |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?                     | Nein |

|   |      |
|---|------|
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg? | Nein |
| Ist der Weg mindestens 120cm breit?           | Ja   |
| Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?           | Nein |

### Garderobe - Gastzimmer

|  |      |
|--|------|
| Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet?  | Ja   |
| Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja   |
| Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85cm bis 105cm?   | Nein |

### WC - Lokal

|  |      |
|--|------|
| Ist das der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (Bitte Maß angeben)? | Nein |
| Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?                | Nein |
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?   | Nein |
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?  | Nein |
| Ist das WC von links befahrbar?  | Nein |
| Ist das WC von rechts befahrbar?   | Nein |
| Gibt es für den Wickeltisch Desinfektionsmittel?   | Ja   |
| Gibt es einen Wickeltisch im WC?   | Nein |
| Gibt es für den Wickeltisch auswechselbare Papierauflagen?                                       | Ja   |
| Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?   | Nein |
| Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?  | Ja   |
| Gibt es ein Kinder-WC?   | Nein |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?                                | Nein |
| Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von 80cm?                                     | Nein |
| Gibt es im WC ein Waschbecken?   | Ja   |
| Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm?  | Nein |
| Gibt es im WC eine Notglocke?  | Nein |
| Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?   | Ja   |
| Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?            | Nein |
| Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?  | Nein |
| Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?   | Nein |
| Ist es ein Behinderten-WC?   | Nein |

## Türen Zimmerhaus

|   |      |
|---|------|
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm? | Ja   |
| Ist es eine Glastür?                                      | Nein |
| Wird die Tür automatisch geöffnet?                        | Nein |
| Ist es eine Drehtür?                                      | Ja   |
| ist es eine Schiebetür?                                   | Nein |
| Ist es eine Schwingtür?                                   | Nein |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?    | Ja   |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm? | Ja   |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit?                       | Ja   |

## Eingangshalle Zimmerhaus

|  |    |
|--|----|
| Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?            | Ja |
| Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?                           | Ja |
| Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe? | Ja |
| Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe? | Ja |