

Accessibility Check - Ferdls Gasthof

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Badezimmer (Nr. 201)

| | |
|---|------|
| Hat der Boden einen rutschhemmenden Bodenbelag? | Nein |
| Gibt es im Badezimmer eine Notglocke? | Nein |
| Gibt es einen verstellbaren Spiegel oder einen Spiegel der bis zur Waschbeckenkante reicht? | Nein |
| Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar? | Nein |
| Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm) | Nein |
| Gibt es zum Bad max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift? | Ja |
| Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? | Nein |
| Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet? | Nein |
| Gibt es eine Badewanne mit Haltegriffen oder eine berollbare Dusche? (ÖNorm B 1610 für Badewanne: Einstieg in einer Höhe von 55-55 cm, waagrechte Stütz- und Haltegriffe, max. 30 cm über dem der Einstiegsseite gegenüberliegenden Wannenrand, über die gesamt | Nein |
| Gibt es eine Dusche? | Ja |
| Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält? | Nein |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? | Nein |
| Ist das Waschbecken in einer Höhe von ca. 80 cm montiert und unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm? (ÖNorm B 1610: montiert in einer Höhe von 80 bis 85 cm, unterfahrbarer Bereich mind. 20 cm tief und mind. 65 cm hoch) | Nein |

Lokal

| | |
|---|------|
| Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? | Ja |
| Kann man die Tische verschieben oder ist zwischen den Tischen mind. 120 cm Platz? | Ja |
| Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von ca. 75 cm? | Ja |
| Gibt es kalorienarme Angebote? | Ja |
| Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder? | Ja |
| Gibt es eine Speisekarte in großer, kontrastierender Schrift? | Ja |
| Gibt es eine Speisekarte in Braille? | Nein |
| Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? | Ja |
| Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? | Nein |

| | |
|---|------|
| Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? | Ja |
| Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? | Ja |
| Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen? | Nein |
| Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten? (Grünfläche, Spielplätze) | Nein |
| Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) | Ja |
| Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? | Ja |
| Gibt es halbe Portionen von den Speisen? | Ja |
| Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen? | Nein |
| Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult? | Ja |
| Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? | Ja |
| Gibt es ein Buffet? | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> ab und zu | |
| Wenn es ein Buffet gibt- ist es für RollstuhlfahrerInnen so zugänglich, dass sie es auch benützen können? | Ja |
| Wenn es ein Buffet gibt- gibt es eine Bedienung? | Ja |
| Gibt es Trinkhalme zu bestellen? | Ja |
| Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von ca. 75 cm? | Nein |
| Gibt es auf Nachfrage der Kunden Angebote für Nahrungsmittelallergiker? | Ja |
| Gibt es Angebote für Nahrungsmittelallergiker (ohne Nachfrage der Kunden)? (in Anmerkung anführen, welche) | Nein |

Außentreppe

| | |
|---|------|
| Gehen die Handläufe mind. 30 cm über die letzte Stufe hinaus? | Nein |
| Sind die Stufen breit genug für zwei Personen? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, eingeschränkt barrierefrei ab einer Breite von 100 cm) | Ja |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlich zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm) | Ja |
| Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlicher Handlauf in einer Höhe von 75 cm) | Ja |
| Gehen die Handläufe mind. 40 cm über die letzte Stufe hinaus? (ÖNorm B 1610: mind. 30 cm ist eingeschränkt barrierefrei) | Nein |
| Haben die Handläufe ein umgreifbares, sicher umfassbares Profil? | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> eckig | |

| | |
|---|------|
| Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf) | Ja |
| Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf) | Ja |
| Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante markiert? (z. B. schwarz/gelb) | Nein |
| Sind die Trittplächen der Stufen mindestens 31 cm tief? | Ja |
| Sind die Stufen maximal 16 cm hoch? | Nein |
| Sind alle Stufen gleich hoch? | Ja |
| Sind die Stufen farblich hervorgehoben? | Nein |

Lift

| | |
|---|------|
| Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar? | Ja |
| Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? | Ja |
| Ist der Eingang vom Lift mindestens 90 cm breit? | Ja |
| Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch? (ÖNorm B 1610: Türen bleiben mind. 8 Sekunden lang geöffnet) | Ja |
| Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 110 cm breit? (ÖNorm B 1610: Einstieg auf Schmalseite: 110 x 140 cm, eingeschränkt barrierefrei: 80 x 135 bzw. 100 x 135, wenn Einstieg auf Breitseite: mind. 150 x 150 cm) | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 110 x 150 cm | |
| Gibt es im Lift tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? | Nein |
| Sind die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 110 cm Taster-Mittelachse) | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 124 cm | |
| Gibt es eine akustische Ansage im Lift? | Nein |
| Gibt es eine sichtbare Anzeige im Lift? | Ja |
| Ist die Anzeige im Lift groß genug? | Ja |
| Ist die Anzeige im Lift kontrastreich? | Ja |
| Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Wenn im Lift ein Notruf abgesendet wird, ist die Bestätigung des Notrufs dann auch optisch wahrnehmbar? | Nein |
| Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm) | Ja |
| Ist der Eingang vom Lift mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm) | Ja |
| Sind die Bedienelemente im Lift maximal in einer Höhe von 110 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 110 cm Taster-Mittelachse) | Nein |
| Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: Einstieg | |

| | |
|---|------|
| auf Schmalseite: 110 x 140 cm, eingeschränkt barrierefrei: 80 x 135 bzw. 100 x 135, wenn Einstieg auf Breitseite: mind. 150 x 150 cm) | Ja |
| Gibt es einen Haltegriff oder Handlauf? | Ja |
| Wenn das Ziel nicht barrierefrei erreichbar ist (z.B. Zimmer, Museum etc.): gibt es mind. einen barrierefreien Lift mit stufenlosem Zugang? | Ja |
| Gibt es eine Einrichtung zum Rückwärtsfahren (z.B. Wandspiegel)? (ÖNorm B 1610: von 30-50 cm über dem Boden bis 150 cm über dem Boden) | Nein |

Türe (Nr. 201)

| | |
|---|------|
| Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? | Ja |
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |
| Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)? | Ja |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Nein |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 107 cm | Nein |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist es eine Glastür? | Nein |
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |

Eingangshalle

| | |
|---|------|
| Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar in einer Höhe von mind. 70 cm? | Nein |
| Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe? (Mobilitätseingeschränkte Personen sollen möglichst selbstständig aufstehen können) | Ja |
| Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist oder einen abgesenkten Platz daneben? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm breit, Pulthöhe max. 85 cm) | Nein |
| Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar? | Ja |
| Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt - ist diese in einer Höhe von 70 cm oder mobil einsetzbar? (ÖNorm B 1610: 85-100 cm) | Ja |
| Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage? | Nein |
| Ist die Eingangshalle blendfrei, gleichmäßig und ausreichend beleuchtet? | Ja |
| Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit stabilen | |

| | |
|---|------|
| Armlehnen versehen? | Nein |
| Gibt es eine taktile Bodeninformation, die zum barrierefreien Schalter führt? | Nein |

Unterkunft

| | |
|--|------|
| Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern? | Ja |
| Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus? <u>Anmerkung:</u> UKH Graz | Ja |
| Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen? | Nein |
| Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten direkt bei der Einrichtung? | Nein |
| Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten? | Ja |
| Gibt es ein Babyphon? | Nein |
| Gibt es eine Kinderbadewanne? | Nein |
| Gibt es einen Fläschchenwärmer? | Nein |
| Liegt das Hotel auf mindestens 1500m Meereshöhe? | Nein |
| Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung? (z.B. Internet) | Ja |
| Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert? | Nein |
| Ist einer der MitarbeiterInnen (Service oder Küche) nachweisbar durch ErnährungsberaterInnen geschult? <u>Anmerkung:</u> Küchenchef | Ja |
| Sind die MitarbeiterInnen auf Kreuzallergien geschult? | Ja |
| Gibt es spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)? | Nein |
| Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter? | Nein |
| Gibt es im Zimmer einen Blink-und Vibrationswecker? | Nein |
| Gibt es alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose? (z. B. gratis Internet...) <u>Anmerkung:</u> wireless lan, kostenlos | Ja |
| Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt? | Ja |
| Wird die Wäsche mit anitallergenen Waschmitteln gewaschen? | Nein |
| Sind die wesentlichen Informationen für Gäste optisch wahrnehmbar? | Nein |

Orientierung

| | |
|---|------|
| Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder) | Ja |
| Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14) | Nein |
| Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder) | Nein |
| Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? | Ja |

| | |
|---|------|
| Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan) | Nein |
| Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? | Nein |

Interview mit der verantwortlichen Person

| | |
|---|------|
| Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht? | Nein |
| Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen? | Ja |
| Gibt es ein hörbares Alarmsystem? | Nein |
| Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem? | Nein |
| Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? | Nein |
| Werden Partnerhunde akzeptiert? | Ja |
| Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? | Nein |
| Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? | Ja |

Parkplatz

| | |
|---|------|
| Gibt es einen Behindertenparkplatz der mind. 350 cm breit ist? (ÖNorm B 1610: wenn parallel zum Fahrstreifen 350 cm breit, 650 cm lang) <u>Anmerkung:</u> Es gibt einen mit Bodenmarkierung versehenen Behindertenparkplatz, der jedoch nicht ausreichend breit ist. | Nein |
| Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? | Nein |
| Ist der Parkplatz überdacht? | Nein |
| Ist der Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs oder barrierefreien Aufzuges? (ca. 100 m) | Ja |
| Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke etc.) | Nein |
| Ist der Parkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung markiert? <u>Anmerkung:</u> nur Bodenmarkierung | Nein |
| Befindet sich der Parkrplatz auf einer ebenen Fläche? (ÖNorm B 1610: max. 3% Gefälle, ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflaster) <u>Anmerkung:</u> ca. 9% Steigung | Nein |

Eingangstüre

| | |
|---|----|
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |
| Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? <u>Anmerkung:</u> 3 cm | Ja |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? | Ja |

| | |
|--|------|
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) <u>Anmerkung:</u> es kann jedoch die Doppeltüre geöffnet werden | Nein |
| Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)? | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist es eine Glastür? | Nein |
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |

WC

| | |
|--|------|
| Ist es ein Behinderten-WC? <u>Anmerkung:</u> wird gerade umgebaut | Nein |
|--|------|

Beschilderung

| | |
|---|------|
| Gibt es Symbole zum besseren Verständnis? | Nein |
| Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm) <u>Anmerkung:</u> über den Türen | Nein |
| Ist die Beschilderung in großer Schrift? | Ja |
| Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? | Ja |
| Gibt es eine tastbare Beschilderung? | Nein |
| Gibt es eine Beschilderung in Braille? | Nein |
| Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)? | Nein |
| Gibt es eine durchgängige Beschilderung? | Nein |

Hotelzimmer (Nr. 201)

| | |
|---|------|
| Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist) | Ja |
| Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 100cm x 100 cm? | Ja |
| Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt: gibt es Teletext oder Untertitel? | Ja |
| Gibt es ein optisches Alarmsystem, das auch im Bad wahrnehmbar ist? | Nein |
| Sind im Zimmer Türklopfen bzw. Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar? | Nein |
| Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? | Nein |

| | |
|---|------|
| Ist das Bett unterfahrbar? | Nein |
| Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Hat das Bett eine harte Kante? | Nein |
| Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche) <u>Anmerkung:</u> außer die Dusche | Ja |
| Ist das Zimmer frei von Teppichen? | Nein |
| Ist das Zimmer frei von Vorhängen? | Nein |
| Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? | Ja |
| Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm? <u>Anmerkung:</u> es gibt Fächer in unterschiedlichen Höhen | Ja |
| Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm? | Ja |
| Gibt es ein höhenverstellbares Bett? | Nein |
| Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist) | Ja |
| Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 100cm x 100cm? <u>Anmerkung:</u> ein Tisch steht davor, allgemein ist ausreichend Bewegungsfläche vorhanden | Nein |
| Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? <u>Anmerkung:</u> ein Tisch steht davor | Nein |
| Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? | Nein |
| Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |

Garderobe

| | |
|--|------|
| Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? | Nein |
| Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Gibt es bei der Garderobe max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Gibt es im Garderobebereich Personal, das Hilfe leistet? | Ja |

Wege außerhalb

| | |
|--|------|
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit) | Ja |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg? | Nein |

| | |
|--|------|
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)? | Nein |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz) | Ja |
| Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche) | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> vom Parkplatz zum Haupteingang | |
| Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)? | Ja |
| Ist der Weg überdacht? | Nein |
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit) | Ja |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg? | Ja |
| Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.) | Ja |
| Ist der Weg stufenlos? | Ja |

Wege innerhalb

| | |
|---|------|
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm) | Ja |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg? | Nein |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)? | Nein |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher ect. oder ist links oder rechts davon sehr viel Platz) | Ja |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg? | Ja |
| Ist der Weg eben? | Ja |
| Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? | Ja |
| Sind die Wege frei von Teppichen? | Nein |
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm) | Ja |
| Sind die Wege gut berollbar? | Ja |
| Ist der Weg stufenlos? | Ja |

Haupteingang

| | |
|--|----|
| Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)? | Ja |
| | |

| | |
|---|----|
| Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 3 cm | |
| Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? | Ja |
| Ist die Beleuchtung beim Eingang blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? | Ja |
| Wenn es beim Eingang Schmutzabstreifer gibt: stellen diese keine Beeinflussung des Lenkverhaltens von RollstuhlfahrerInnen dar? | Ja |

Haupttreppe

| | |
|---|------|
| Sind die Stufen farblich hervorgehoben? | Ja |
| Sind die Stufen maximal 16 cm hoch? | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 17 cm | |
| Sind alle Stufen gleich hoch? | Ja |
| Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief? | Ja |
| Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante markiert? (z. B. schwarz/gelb) | Ja |
| Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf) | Nein |
| Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf) | Ja |
| Haben die Handläufe ein umgreifbares, sicher umfassbares Profil? | Ja |
| Gehen die Handläufe mind. 40 cm über die letzte Stufe hinaus? (ÖNorm B 1610: mind. 30 cm ist eingeschränkt barrierefrei) | Nein |
| Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlicher Handlauf in einer Höhe von 75 cm) | Ja |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlich zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm) | Ja |
| Sind die Stufen breit genug für zwei Personen? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, eingeschränkt barrierefrei ab einer Breite von 100 cm) | Ja |
| Gehen die Handläufe mind. 30 cm über die letzte Stufe hinaus? | Ja |

Eingangstüre innen

| | |
|--|------|
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |
| Ist es eine Glastür? | Ja |
| Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil) | Nein |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- | |

| | |
|---|------|
| und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? | Nein |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)? | Ja |
| Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? | Ja |
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |