

Accessibility Check - TEMPL- Technisches Eisenbahnmuseum Lieboch

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Museum	
Ist die Kassa/der Informationsschalter unterfahrbar?	Nein
Gibt es im Ausstellungsbereich Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen?	Ja
Sind vorhandene Sessel leicht verschiebbar?	Ja
Sind die Unterlagen kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es Unterlagen in großer Schrift?	Nein
Werden Inhalte durch Bilder dargestellt?	Ja
Sind die Räume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet?	Ja
Gibt es eine Möglichkeit zum Stillen, Wickeln ... ?	Nein
Ist die Begleitung durch die persönliche Assistenz gratis oder zu ermäßigtem Eintrittspreis möglich?	Ja
<u>Anmerkung:</u> gratis	
Gibt es im Veranstaltungsraum eine Induktionsanlage?	Nein
Gibt es auf Anfrage einen Gebärdendolmetsch?	Ja
<u>Anmerkung:</u> bei Gruppen auf Anfrage	
Gibt es Broschüren in einfacher Sprache und einfachem Layout?	Nein
Gibt es Informationen in Braille?	Nein
Gibt es hörbare Informationen?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Führungen	
Ist das Museum frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln?	Ja
Sind Objekt- bzw. Bildinformationen groß und kontrastreich gestaltet?	Ja
Befinden sich Objekt- bzw. Bildinformationen in einer Höhe von max.120 cm?	Ja
Können kostenlos Lupen ausgeliehen werden?	Nein
Gibt es zu wichtigen Ausstellungsstücken Tastmodelle?	Ja
Können kostenlos Rollstühle ausgeliehen werden?	Nein
Werden auf Anfrage Führungen für Menschen mit Behinderungen angeboten?	Ja
Gibt es zielgruppenadäquate ?Routenvorschläge? für bestimmte Zielgruppen mit speziellen Informationen? (Wenn ja bitte anmerken, für welche Zielgruppen!)	Ja
Befinden sich tastbare Objekte in einer Höhe von ca. 85 cm (je nach Bediencharakter)?	Ja

Kassabereich

Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar?	Ja
Ist die Kassa/Rezeption unterfahrbar in einer Höhe von ca. 75 cm?	Nein
Ist die Kassa max. 85 cm hoch? <u>Anmerkung:</u> 92 cm	Nein
Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 85 bis 100 cm? <u>Anmerkung:</u> Kann man in die Hand nehmen.	Ja
Sind die Preistafeln und Informationen in großer Schrift und kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

Schaukästen

Sind Schaukästen in einer Höhe von ca. 80 cm montiert?	Ja
--	----

WC

Ist es ein Behinderten-WC?	Nein
Ist es ein Damen-WC?	Ja
Ist es ein Herren-WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? <u>Anmerkung:</u> 43 cm	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm)	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm)	Ja
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von ca. 80 cm montiert und unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm? (ÖNorm B 1610: montiert in einer Höhe von 80 bis 85 cm, unterfahrbarer Bereich mind. 20 cm tief und mind. 65 cm hoch)	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein

Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm)	Nein
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Nein
Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Nein
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe?	Nein
Gibt es einen verstellbaren Spiegel oder einen Spiegel der bis zur Waschbeckenkante reicht?	Nein

Eingangshalle

Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar in einer Höhe von mind. 70 cm?	Nein
Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe? (Mobilitätseingeschränkte Personen sollen möglichst selbstständig aufstehen können)	Ja
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein
Ist die Eingangshalle blendfrei, gleichmäßig und ausreichend beleuchtet?	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit stabilen Armlehnen versehen?	Ja
Gibt es eine taktile Bodeninformation, die zum barrierefreien Schalter führt?	Nein

Interview mit der verantwortlichen Person

Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Führung	
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Nein
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Wird Kinderbetreuung angeboten? (Wenn ja: Anmerkung über	

Altersbeschränkung bzw. andere Beschränkungen)	Nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja

Orientierung

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Ja
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14)	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Nein
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

Eingang

Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? <u>Anmerkung:</u> 3 cm	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? <u>Anmerkung:</u> 3 cm	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist die Beleuchtung beim Eingang blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Wenn es beim Eingang Schmutzabstreifer gibt: stellen diese keine Beeinflussung des Lenkverhaltens von RollstuhlfahrerInnen dar?	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher ect. oder ist links oder rechts davon sehr viel Platz)	Ja

Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Sind die Wege gut berollbar?	Ja
Ist der Weg stufenlos?	Ja

Parkplatz

Gibt es einen Behindertenparkplatz der mind. 350 cm breit ist? (ÖNorm B 1610: wenn parallel zum Fahrstreifen 350 cm breit, 650 cm lang)	Nein
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Ist der Parkplatz überdacht?	Ja
<u>Anmerkung:</u> vor dem Eingang	
Ist der Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs oder barrierefreien Aufzuges? (ca. 100 m)	Ja
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke etc.)	Nein
Ist der Parkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung markiert?	Nein
Befindet sich der Parkplatz auf einer ebenen Fläche? (ÖNorm B 1610: max. 3% Gefälle, ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflaster)	Ja

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche)	Ja
Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Ja
<u>Anmerkung:</u> großes Dach vor dem Eingang bis zum gegenüberliegenden Gasthaus	
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm:	Ja

mind. 120 cm breit)	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja

Beschilderung (von außen kommend)

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja

Beschilderung (WC)

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Nein
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja

Eingangstüre

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja

Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Standard-Tür (Flügeltür)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja

Türe (Nebenraum mit Exponaten)

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) <u>Anmerkung:</u> 72 cm, es handelt sich jedoch um eine Doppeltür, die geöffnet werden kann	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Nein
Ist es eine Standard-Tür (Flügeltür)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja

Türe (WC außen)

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Nein
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Nein
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Nein

Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? <u>Anmerkung:Stufe</u>	Nein
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja

Türe (WC innen)

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Nein
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Nein
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Nein
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja